

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Fritz Vinckelaan 120, 8450 Bredene

Tankinhoud 2400 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1970
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>—</u> (min 6) geleidbaarheid <u>—</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input type="checkbox"/> Peillat <input checked="" type="checkbox"/> Andere: <u>clorim</u>				
Potentiaalmeting _____ Mv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Dichtsheidstest: <input type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Waterdicht <input checked="" type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN
Tank ok
1800 liter resteraal

PLAATS TANK Kotje Achteraan

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenenbroek DATUM KEURING 13/10/25

ERKENNINGNUMMER: SV 05584 ATTEST GELDIG TOT OBP 1

HANDTEKENING TECHNICUS [Signature] HANDTEKENING KLANT [Signature]