

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 Opmaak asbest inventaris attest
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: Geukens Jf.
 Straat: Kruisendijk 7
 Gemeente: 2440 Geel
 Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: <u>Idem</u>	Firma: _____
Nummer reservoir: _____	B.T.W. Nr. _____
Nominale waterinhoud: <u>5400</u>	Materiaal: <u>Metaal</u> Beton Kunststof
Datum ingebruikstelling: <u>1978.</u>	Plaats: <u>Binnen</u> Bovengronds
Vorige S.V. Nummer: <u>SV02632</u>	<u>Buiten</u> Ondergronds
Datum vorige controle: <u>18-10-04</u>	Buitenwand: <u>Ontoegankelijk</u> Toegankelijk
Datum controle: <u>15-1-24</u>	Kenplaatje tank aanwezig: Ja <u>Nee</u>
Datum volgende controle: <u>15-1-29</u>	Onderzoek: <u>Periodiek</u> Beperkt

Onderzoek

Opmerkingen (.....)

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
 Verluchting te klein
 Vuil en stookolie gemorst, Peildarm vervangen
de
in fil.

<u>de</u>	<u>Niet wel</u>	Aanwezig
	<u>Niet</u>	Aanwezig
	<u>Niet</u>	Aanwezig
Werkt <u>de</u>	<u>Sonde</u>	Fluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst		
<u>4/4"</u> <u>5/4"</u>	Merkteken: <u>Rode</u> Oranje <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: 110,00 € Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlarem 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.infomazout.be

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: