



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

**Bovengrondse stookolietank**

Besluit: De tank mag in dienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 13/12/2022      Inspecteur: Dieter Goderis  
 ID-label:  
 Merk en type meettoestel: Testo 312/3      Serienummer: 03127146/611  
 Datum verslag: 13/12/2022

Mentor:  
 Klantreferentie:

**Plaats van het onderzoek**  
 Straatnaam      Lijkveldestraat  
 Huisnummer      72  
 Busnummer  
 Postcode      9170  
 Gemeente      Sint-Gillis-Waas  
 Land      België

**Eigenaar**  
 Naam  
 Straatnaam  
 Huisnummer  
 Busnummer  
 Postcode  
 Gemeente  
 Land

**Installateur**  
 Naam  
 BTW nr.  
 Telefoonnummer  
 E-mail

Type      Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**

Plaatsing reservoir      Toegankelijk bovengronds  
 Type reservoir      Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir      <5000 L  
 Datum plaatsing      voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

**INKUIPING**

	<b>Aanwezig</b>			
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Waterdicht			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koolstofwaterdicht			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**LEIDINGEN**

	<b>Aanwezig</b>			
	Ja	Nee	OK	NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		

Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
----------------------	--	--	----------------------------------	-----------------------

**RESERVOIR**

Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK

**ACCESSOIRES**  
**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**

Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

Dichtheidscontrole: Onderdruk

OK

NOK

Opmerkingen

Drukverlies 0 mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderfs (erkenningnummer SV05541)



#### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

#### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controlerende organisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

















