

ATTEST

(n° attest : ... / 2023)

Uitvoeren van Wettelijke Vlareme controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : - Conseco BV
Adres waar de tank zich bevindt : - Patershoek 48
- 9100 St-Niklaas

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 26/04/2023

Aard van de tank : Enkelwandig / ~~Dubbelwandig~~ / ~~Metaal~~ / Verharde kunststof / ~~Beton~~

- Fabrikant :
- Serienummer :
- Bouwjaar : 2017
- Inhoud in liter : 2500 liter.
- Product : Mazout
(verwarming)

* De tank staat binnen in de garage
en de leidingen lopen boven de grond.
De tank ligt in geen waterwinningsgebied.

Uitgevoerde controle :

- een visuele controle van de opslagtank.
- een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- bovengronds.
- opvangbak niet aanwezig.

EVENTUELE OPMERKING :

- Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door onze diensten. → niet aanwezig !
- Plaatsing elektro-sonde door onze diensten. → niet aanwezig !
- Andere : **het is een ontoegankelijke tank.**
- Datum vorig certificaat : / → **dubbelwandige is aangeraden !**

De dichtheidsbeproeving is een momentopname en geeft geen garantie naar de toekomst.

RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...**X**... jaar in gebruik blijven. (**6 maand**)

De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

Kleur stop : ● oranje : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.

~~○ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.~~

Datum : 26/04/2023

Stempel + Handtekening erkend technicus
(Voor waar en echt verklaard.)



Van Obbergen Patrick

Patrick Van Obbergen
Erkend Technicus - Controleur
SV 03007
Tanktechno België