

Normec BTV Vlaams-Brabant

Nieuwlandlaan 105 (B412)
MAASMECHELEN
3200 AARSCHOT
016 63 47 45
016 63 12 21
vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com

K004_SOT_PASTORIE EISDEN
TUINWIIJK
GEMEENTEBESTUUR

HEIRSTRAAT 239
3630 MAASMECHELEN

AARSCHOT, 13/12/23

O/Ref. : K09883596/U00002105137/MC

U/Ref. :

Tel. : 089 76 97 59

Verslagnr. : 0501-231204-04

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN EEN BOVENGRONDSE HOUDER

Datum van onderzoek : 04/12/2023
Plaats van onderzoek : PASTORIE EISDEN TUINWIIJK KASTANJELAAN 24
3630 MAASMECHELEN
Aanwezige personen : /

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Algemene beschrijving: Bovengrondse dubbelwandige opslagtanks in batterijopstelling voor de verwarming der gebouwen

Constructeur : ROTH	Fabricagenr.: 01122057 10132 / 01122057 10179	Volgnr.:
Bouwjaar : 2023	Nummer prototypekeuring: Nog voor te leggen	
Type : kunststof - dubbelwandig	Erkend milieudeskundige bouwtoezicht: ATK	
Ontwerpdruk° : Atmosferisch	Maximum werkdruk°: Atmosferisch	
Inhoud : 2x 750 l	Product: Stookolie (GHS02)	
Zonder kathodische bescherming	Zonder brandstofverdeelininstallatie (motorvoertuigen)	

°Atmosferisch betekent zonder of met miniem drukverschil ($\leq +25$ mbar, $\leq +5$ mbar voor onversterkte kunststof-houders en hoogstens -5 mbar) ten opzichte van de atmosfeer, gemeten bovenaan de houder, hogere drukken zijn te rechtvaardigen door een geldig attest, conformiteitsverklaring en of de kenplaat.

2. UITGEVOERDE BEPROEVINGEN EN CONTROLES

Onderzoek voor de ingebruikname overeenkomstig de voorschriften, volgens werkinstructie 10ld025;

- Vlarem II, art. 5.17.4.3.4
- Vlarem II, art. 5.6.1.3.4.
- Volgens specifieke opdracht, hierna verder omschreven en met afzonderlijke besluitvorming (D): .

Tijdens het onderzoek werden de volgende punten gecontroleerd, indien van toepassing:

- Inzage van het dossier: controle van de aanwezigheid van het verslag van bouwtoezicht of conformiteitsattest en vergunning(en)/melding.
- De controle van de conformiteit met de voorschriften.
- Onderzoek van de plaatsing van de houder, de inkuiping van enkelwandige houders, de fundering, de afstandsregels, de afsluiters, de meet- en beveiligingsapparatuur, de ontluchting, de leidingen en toebehoren in de inkuiping, en eventueel de pompen en/of controle van de voorgelegde verslagen of attesten.

RD025_05-23

Verslagnummer: 0501-231204-04

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

- De controle van de aanduidingen en kenplaatgegevens.
- De controle op de attestering en werking van de overvulbeveiliging/-waarschuwing.
- De controle van het eventuele lekdetectiesysteem bij dubbelwandige houders.
- Onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging aan de oppervlakte buiten de houder.
- De controle op de eventuele voorzieningen voor damprecuperatie, indien van toepassing.
- De controle van de aanwezigheid en attestering van de vloeistofdichte piste(s), indien van toepassing.
- De aanwezigheid van brandbestrijdingsmiddelen, indien van toepassing.
- Voor verticaal geplaatste houders: op vraag van de milieudeskundige is het mogelijk dat de zetting van de houder moet worden bepaald.

3. ONDERZOEKS- EN MEETRESULTATEN

Aanwezigheid milieuvergunning/melding	: Nvt <5 ton
Bouwvergunning (indien van toepassing)	: Nvt
Rapporten/attesten	: ROTH DWT plus 3 01122057 10132 is voorgelegd
Verklaring van conformiteit met vermelding nummer prototypekeuring: Nog voor te leggen (Of attest van prototypekeuring of verslag van bouwtoezicht)	
Plaatsing van de houder	: Nvt
Fundering en/of steunblokken	: Nvt
Afstandsregels	: In orde
Vereiste aanduidingen, kenplaatgegevens	: Nvt (verwarming der gebouwen)
Leidingsystemen in inkuiping	: Nvt
uitvoering, eventueel attestering	: Nvt
Ontluchting, drukbeveiliging(en)	: Aanvaardbaar
Inkuiping: - Inhoud	: Aanvaardbaar
- Dichtheid	: Aanvaardbaar
- Attest/plan arch./bouw. ing./ir (>10 m ³)	: Nvt
Bekleding/schildering en/of isolatie houder	: Aanvaardbaar
Overvulbeveiligings- of waarschuwingssysteem	: PTC-sonde, werking en afstelling aanvaardbaar
Werking (eventueel) lekdetectiesysteem	: Vlotter tussen dubbele wand afriso
Peilmeetinrichting	: Mechanisch vlottercontact Roth DWT 750
Andere beveiligingen/ alarmtoestellen	: /
Toebehoren/uitrusting	
- Afsluiters	: Aanvaardbaar
- Temperatuurmetering (eventueel)	: Nvt
- Drukmeting (")	: Nvt
- Aarding	: Nvt
- Andere	: Nvt
Eventuele lekken of lekaanwijzingen	: Geen
Eventuele voorzieningen voor damprecuperatie	: Nvt
Vloeistofdichte piste(s) bij verdeelinstallatie	: Nvt
Blus- en koelvoorzieningen/brandbestrijdingsmiddelen	: Nvt
Ander of bijkomend onderzoek	: Nvt

Indien een rubriek "Niet Van Toepassing" is, kan dit afgekort vermeld worden als "NVT" of "/".

4. VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

4.1. Vaststellingen

Geen

Bijkomende opmerkingen:

1. Melding bij de gemeente is ons nog voor te leggen
2. Vlare prototypeattest met vermelding van prototypenummer is ons nog voor te leggen
3. Conformiteitsverklaring van de fabrikant voor de houder met sn: 01122057 10179 is ons nog voor te leggen.

4.2. Nota's

Geen

5. BESLUIT

A. Besluitcode: GROEN

Het onderzoek heeft voldoening geschonken.

De houder beantwoordt aan de voorschriften van Vlarem II.

De houder mag in dienst genomen worden, onder de normale voorwaarden van onderhoud en exploitatie. Aan de eventuele bijkomende opmerkingen is nog te voldoen.

Het volgend beperkt onderzoek is uit te voeren vóór: 04/12/2026 (uiterlijk 3-jaarlijks).

Het volgend algemeen onderzoek is uit te voeren vóór: NVT (uiterlijk 20-jaarlijks).

B. Besluitcode: ORANJE

Behoudens hogervermelde vaststellingen heeft onderzoek voldoening geschonken.

Aan hogervermelde vaststellingen is nog onverwijld te voldoen.

Vermits de vastgestelde gebreken geen aanleiding geven/hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder, mag deze voorlopig in dienst gesteld worden.

Een bijkomend onderzoek is uit te voeren uiterlijk 6 maanden na huidig onderzoek.

C. Besluitcode: ROOD

Het onderzoek heeft geen voldoening geschonken.

De vastgestelde gebreken kunnen aanleiding geven/hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder. De houder mag niet in dienst gesteld worden.

Nadat voldaan is aan hogervermelde vaststellingen, is een nieuw onderzoek uit te voeren.

D. (Geen der bovenstaande: bepaald door milieudeskundige in specifieke gevallen; indien voortzetting onderzoek noodzakelijk is, enz.).

6. MEDEDELINGEN

1. Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
3. Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes "☒" is van toepassing.
4. Toepassingsgebied: Bij eventuele veranderingen aan de gebruiksomstandigheden van de houder, zoals bij verandering van productklasse of -kenmerken, verandering van de uitrusting en of de beveiligingen, eventuele aanpassingen of herstellingen, heropstelling, e.a. is bijkomend milieudeskundig onderzoek vereist, en is in voorkomend geval, melding aan de bevoegde overheid verplicht, of is, zoals bij verandering van vergunningsklasse het bekomen van een nieuwe of gewijzigde vergunning vereist. Huidig onderzoek beperkt zich tot de houder voor opslag van producten, andere installatiedelen en andere toepassingen en activiteiten vallen buiten het bestek van dit onderzoek (tenzij uitdrukkelijk vermeld) en onder de verantwoordelijkheid van de exploitant of fabrikant. Worden niet beschouwd als normaal gebruik volgens de voorschriften (niet limitatieve lijst): Het gebruik (of poging tot) buiten de werkinggrenzen van de houder, het niet respecteren van de voorschriften, het veroorzaken van schade en of ongevallen door oneigenlijk gebruik of onachtzaamheid (zoals het ongelimiteerd doorblazen onder gasdruk van de houder, het beschadigen of afrukken van vulleiding of vulmond, het vullen met verkeerde producten of productconcentraties, het lozen van gevaarlijke producten in de omgeving,...), het verborgen houden van gegevens met betrekking tot het onderzoek en gebruik van de houder of het verstrekken van misleidende informatie,....

De agent-bezoeker,
0501 B.Peeters
2010/HBjornPeeters

Milieudeskundige,
Nico Goethals
Erkenningsnummer: 2005/HBTV001