

JNR TECHNICS BVBA
Ambachtstraat 2 3950 Bocholt
BE 0875.284.646

Tel : 089/77 13 88 Fax: 089/47 31 89



OVAM nummer: 73847/E/10800
Erkend tanktechnicus: Jacky: SV05252 Ronny: SV05251

VERWERKINGS EN SANERINGSATTEST VAN EEN OPSLAGINSTALLATIE

Opdrachtgever/Klant: Gemeentebestuur Maasmechelen
Heirstraat 239
3630 Maasmechelen

Producent: Oud Wijkcentrum Kotem, Grotestraat 363, 3630 Maasmechelen

Inhoud tank : 5000 LITER

Wijze van opslag : ondergronds

JNR TECHNICS BV, met maatschappelijke zetel te Bocholt, Ambachtstraat 2, verklaart dat de vermelde opslaginstallatie geledigd en gereinigd is volgens de bepalingen van de VLAREM II milieureglementering.

Conform VlareM II werd het afvalresidu afgevoerd naar een erkend verwerker.
(Zie document 'identificatie van gevaarlijke afvalstoffen')

Attest volgens VlareM II: **12375**

De tank werd opgevuld met gewassen zand. omdat deze te dicht tegen de woning ligt.

Datum neutralisatie: 10/01/2022

Erkend Tanktechnicus

Jacky Peeters SV05252

Erkend Tanktechnicus

Ronny Bollen SV05251