

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BV

(Exclusive Heating Systems)
Evence Coppélaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30
Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : Notarissen Smeets & Verdonck

Klant :

Adres : Onde Boan 349

3630 Maarnechelen

Tel :

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 5000 liter

Materiaal buitenwand : EWM toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : /

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../ 2014

Datum uitvoering controle : 15/04/2014

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Dichtheidscontrole : ok

Visuele controle van de toebehoren : ok

Overvulbeveiligingssysteem : ok

Controle aanwezigheid water en slib : niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : ok (2014)

Meting potentiaalverschil : niet

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

Visuele controle buitenwand : niet

ok

*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Bijzondere opmerkingen :

Algemeen onderzoek

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.


De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 15/04/2029

Naam en handtekening technicus en firmastempel :

Comfort Heating BV
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30

De Landt Man


Naam en handtekening klant :



WERKBON

<u>OPDRACHTGEVER/FACTURATIE-ADRES</u> (indien verschillend van werkadres) Naam : <i>Notarissen Smeets & Verdombke</i> Adres : <i>Ande Rijkswaen 6</i> <i>3630 Maasmechelen</i> Tel. nr : GSM nr : <i>0473/ 69.77. 96</i> E-mail :		<u>WERKADRES</u> Naam : Adres : <i>Ande Baan 399</i> <i>3630 Maasmechelen</i> Tel. nr : GSM nr : E-mail :	
Datum : <i>15/04/2014</i>	Uur :		Type klant : <i>Vk.</i>
Eigenaar	Huurder	6% btw	21% btw <i>x</i> Btw verlegd

OPDRACHT

- onderhoud mazoutketel
- onderhoud mazoutketel/schouw
- onderhoud gasketel
- reiniging schoorsteen :
- keuring mazouttank
- ander :

UITGEVOERDE WERKEN

.....

Ondergrondse mazouttank gekend.

.....

.....

.....

.....

Bedrag :	Betaling voldaan	Cash	Bancontact
	Betaling niet voldaan <i>b</i>		
Voor akkoord, plaats & datum <i>Maasmechelen 15/4/14</i>	Handtekening uitvoerder 		Handtekening klant 