



Haverstraat 14
2400 Mol
tel : 014/313772
Fax : 014/323615
BTW BE0407.163.537
RPR Turnhout
BNP Paribas BE38 2300 3008 4972
info@suncalor.be
Erkend Tanktechnicus [REDACTED]

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

201901012

DATUM 11/01/2019

NAAM: [REDACTED]
Belgiëlaan 19
2400 Mol

TANK: **1500 L**

WERKEN Op 9/01/2019 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door:
Shanks Vlaanderen nv, Kennedylaan 4410 te 9042 GENT (OVAM verwerkingscode 5230/4/RC)

De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 100 L

LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.
De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

Gedaan te Mol, 11/01/2019