

ANALYSECERTIFICAAT

Opdrachtgever : Ketra
Contact : Tim Keersmaeker
Adres : Kanaalstraat 57, BE-3945 HAM, BELGIE

Projectgegevens

Projectcode	: 2098088	Ontvangstdatum	: 25-03-2026
Uw project omschrijving	: Cakmak - Acacialaan 29 beringen	Rapportagedatum	: 27-03-2026
Validatief.	: 2098088_certificaat_v1	Aantal monsters	: 9
Opdrachtverificatiecode	: EIAO-YICL-EHFK-KHCD	Aantal pagina's	: 3

Analysemethode: kwalitatief asbestonderzoek in materiaalmonsters m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

monstercode	omschrijving	chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet
9310599 *)	0/P - Beploistering plafonds	-	-	-	-	-	-
9310600 *)	0/m - Beploistering muren	-	-	-	-	-	-
9310602	-1/k - Kit tussen glas en profiel ramen rechter gevel garagekant	-	-	-	-	-	-
9310603	-1/R - Buisisolatie omwikkeld met roofing	-	-	-	-	-	-
9310606	-1/a - Leidingisolatie gips rechte stukken	-	pos	-	-	-	-
9310607	-1/b - Leidingisolatie gips bochten	-	pos	-	-	-	-

*) Conclusie is verkregen na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie.

Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Legenda

pos : asbest aangetroffen
 - : geen asbest aangetroffen

INFORMATIEF

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
9310599	0/P - Beploistering plafonds	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9310600	0/m - Beploistering muren	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9310602	-1/k - Kit tussen glas en profiel ramen rechter gevel garagekant	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
9310603	-1/R - Buisisolatie omwikkeld met	-	-	-	-	-	-	n.v.t.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
	roofing							
9310606	-1/a - Leidingisolatie gips rechte stukken	-	2-5	-	-	-	-	niet-hecht
9310607	-1/b - Leidingisolatie gips bochten	-	2-5	-	-	-	-	niet-hecht

Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Analysemethode: kwalitatief asbestonderzoek in materiaalmonsters m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monstercode	omschrijving	chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthofylliet	tremoliet	actinoliet
9310601	00/1 - Buis onder trap	pos	-	-	-	-	-
9310604	00/2 - Smeerlaag onder trap buiten	-	-	-	-	-	-
9310605	0/anti - Anti dreunlaag pompbak keuken	-	-	-	-	-	-

Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie.

Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Legenda

- pos : asbest aangetroffen
- : geen asbest aangetroffen

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie



Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@etbnl.eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654