

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: **NV MediaNot**
Adres: **Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)**
Tel: **(+32)078150077**
BTW BE: **BE0468763089**

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Hogebergstraat 45, 3500 - Hasselt (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** | Materiaal: **Staal**
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **05/02/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **05/02/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

Toegevoegde foto's

