

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	Bv. Thengach
straat en nummer:	bedrijvenstraat 34B
postnummer en gemeente:	9251 HP gans
tel:	09 25 15 77 8
e-mail:	gsm: 0478 20 26
ondernemingsnummer:	

volgnummer attest: 16040

TECHNICUS	
naam:	Thengach
erkenningnr. SV	0129
datum controle:	15/07/2016
arbeidsduur:	

Klant		☐ particulier ☐ onderneming
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		
naam:	[REDACTED]	
straat en nummer:	Bijel	
postnummer en gemeente:	9251 HP gans	
tel:	gsm: 0478 20 26	
e-mail:		

adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3200 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest		☐ aanwezig, datum: _____		☒ niet aanwezig	
visuele controle					
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok		
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok		
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok		
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok		
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok		
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren: _____		
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____		
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	_____		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	_____		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	_____		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____		
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ nie: ok	opmerkingen: _____		

beproeving deel I					
waarschuwing- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	fluit	☒	☐	ok	niet ok
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)	andere:	☐	☒	☐	☐
	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water: _____ cm			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:	pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☒ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok			

