

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Werk van den Akker 11, 9940 - Evergem (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** | Materiaal: **Staal**
Inhoud: **Andere L** | Jaar plaatsing: **>1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Tank niet conform geplaatst wet1/8/1995 ,
Geen bewijs dat de tank ouder is. Kan later door klant aangeleverd worden

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **12/10/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

Toegevoegde foto's

