

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

016850



ALV BV  
Gotevlietstraat 42  
8000 Brugge  
050 31 84 87  
info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
RPR Brugge  
BTW BE0824 539 491

KLANT Elinti BV  
Stokstraat 12/A, 8650 Houthulst

BTW BE0785.926.860

TEL 0475/54 88 78

MAIL info@nickdekeyser.be

ADRES TANK Gentseleenstraat 11A, 8650 Houthulst

Tankinhoud 2950 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 2015  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Sonde <input checked="" type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>UITWENDIG ZICHTBARE DELEN</b>				
Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Niveaumeting				
<input checked="" type="radio"/> Vlottermeter <input type="radio"/> Hydraustatisch <input type="radio"/> Ultrasoon <input type="radio"/> Peillat <input type="radio"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting _____ Mv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Kathodische bescherming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Vloeistof <input type="radio"/> Onderdruk <input type="radio"/> Overdruk <input type="radio"/> Nano				
<input type="radio"/> Peilputten <input checked="" type="radio"/> Andere: <u>kegelmets</u>				
Dichtheidstest: <input type="radio"/> SDT <input type="radio"/> Testo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>BOVENGRONDSE TANK</b>				
Algemene staat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Waterdicht <input checked="" type="radio"/> Koolstofwaterdicht				

### OPMERKINGEN

Tank ok!

### PLAATS TANK

zijhuis

### BESLUIT

- GROEN**  
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**  
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**  
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaanderen DATUM KEURING 28 108 24

ERKENNINGNUMMER: SV 05584 ATTEST GELDIG TOT OBP /

HANDTEKENING TECHNICUS [Signature] HANDTEKENING KLANT [Signature]