



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

150740

2076

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

ME-2005105109-2

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : DIA L'OFFICINE - MA. DE CHARGE K.
Plaats van onderzoek : B. BOONANISSA. 1610 COSTANIER
Installateur : ELECTRO VAN RO. LANGENKUTTE 12 LIEKEDE
- B.T.W.-nummer : 1
- of identiteitskaartnr. : 1 uitgereikt te 1 op datum van : 1
Aard van de inrichting : WATNITG Stroomleveraar : -
Agent-Onderzoeker : POLTAERT M. Datum van onderzoek : 09/05/2005

- Bedrijfsspanning	<u>20831V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>4x16mm²</u>	
- Algemene bescherming	<u>MRB 60A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>MT</u>	<u>8x25A MT</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>LNS</u>	<u>5x16A MT</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>4.2</u>	<u>10x25A MT</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>5 MO</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>111</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>CSA16A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>CSA16A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : 1

Vastgestelde inbreuken :

1. B. GENT 703573111111 GENT 111111

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 09/05/2005

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....