

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

918460



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT ACA VZW
Meensesteenweg, 338, 8800 ROESLAERE

BTW BE0811.407.869

TEL 051/20 00 02

MAIL facturatie@acavzw.be

ADRES TANK Waregemsesteenweg 124, 9770 Kruishoutem

Tankinhoud 5000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1980
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

| UITGEVOERDE CONTROLES | OK | NOK | NVT | OPMERKINGEN |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Inzage vorige attest | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Overvulbeveiliging | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit | | | | |
| Aanwezigheid water en/of slib | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Hoeveelheid <u>1</u> cm | | | | |
| pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>100</u> (max 300mS/cm) | | | | |
| Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging: | | | | |
| In mangat / inkuiping | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Rond vulpunt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| UITWENDIG ZICHTBARE DELEN | | | | |
| Ontluchting | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Vulling | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Aanzuigleiding | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Retourleiding | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Tigerloop | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Filter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Niveaumeting | | | | |
| <input type="checkbox"/> Vlottermeter <input checked="" type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input type="checkbox"/> Peillat <input type="checkbox"/> Andere: _____ | | | | |
| Potentiaalmeting <u>-632</u> Mv | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kathodische bescherming | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lekdetectie-apparaat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano | | | | |
| <input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere: _____ | | | | |
| Dichtheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| BOVENGRONDSE TANK | | | | |
| Algemene staat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Buitenwand | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Inkuiping | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht | | | | |

OPMERKINGEN

Tank ok

PLAATS TANK Zijbruin

BESLUIT

- GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlaenderweel

ERKENNINGSNUMMER: SV 05584

HANDTEKENING TECHNICUS 

DATUM KEURING 11 10 24

ATTEST GELDIG TOT 11 10 26

HANDTEKENING KLANT