

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Bankstraat 129, 2811 - Hombeek (BE)

RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 20 CM
Onderdruk TESTO: 25 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **19/03/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 19/03/2024 | Keurder: Tom Beckers | Erkenningsnummer: ERK/TS/107252

Toegevoegde foto's

