

le dossier 01371959 -

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : _____
Adresse : Rue de Prognon 199
 1030 Bxl

Organisme de contrôle : Electro-Test **Inspecteur :** De Smedt Kunt
Référence : 29/0708/01 **Tel :** 0473/66.23.14

Installation contrôlée : Adresse : Rue de Prognon 199
 1030 Bxl (Appart. Roz)
 Date du contrôle: 01/08/06 L'habitant est : propriétaire locataire
 L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »: est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :
Compteur : Classe Q_{max} : 10 m³/h Fabricant: Schibbe/Bengon N°: 94331259 Index: 21403,470
 Pression de service de l'installation intérieure: 25 mbar
Appareils d'utilisation

Nombre	Type	Marque	Puissance nominale
2	B 11 BS	Bulex	24 kW
2	7	+ cuisinière → non installée	
3	7		
...			


Conclusion :
L'installation neuve:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
La nouvelle partie de l'installation:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
L'installation existante:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
 (1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'aménée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date: 01/08/06

HAF1001 FR-v3
EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle



Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle
ELECTRO-TEST
 N°R DE SMEDT
 G.s.m. : 0473/66 23 14



no dossier

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :

Adresse :

Rue de Progrès 299
1030 Bxl

Organisme de contrôle :

Référence :

Electro-Test
2910708103

Inspecteur :

Tel :

De Smedt Kurt
04731662314

Installation contrôlée :

Adresse :

Rue de Progrès 299
1030 Bxl

(Appart 2^e étage)

Date du contrôle: 01/08/06

L'habitant est : propriétaire locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} :

10 m³/h

Fabricant :

SchLumberger

N° : 94334323

Index :

15709,203

Pression de service de l'installation intérieure :

25

mbar

Appareils d'utilisation

Type

Marque

Puissance nominale

Nombre :

2

1

BIMB

Bulax

24 kW

2

A + cuisinière

Bosch

3

Conclusion :

L'installation neuve:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.


Date 01/08/06

HAF1001 FR-v3

EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle



Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle
Kurt DE SMEDT
G.s.n. 04731662314



N° Dossier

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : _____
Adresse : Rue de Praxiparis 299
 1030 Bxl

Organisme de contrôle : Electra-Test
Référence : 2210708104
Inspecteur : D. Smedt Kust
Tel : 04731662314

Installation contrôlée : Adresse : Rue de Praxiparis 299
 1030 Bxl (Appart 30 long)
 Date du contrôle: 01/08/06
 L'habitant est : propriétaire locataire
 L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : est présente n'est pas présente


Caractéristiques de l'installation :
Compteur : Classe Q_{max} 10 m³/h Fabricant: Sillberberger N°: 56321750 Index: 07461,337
 Pression de service de l'installation intérieure: 25 mbar
Appareils d'utilisation :


Nombre	Type	Marque	Puissance nominale
3	BUBS	Sumikors	22,7 kW
2	+ Connecteur	→ Non contrôlé	
3	+ ...		

Conclusion :
L'installation neuve:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**, l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
La nouvelle partie de l'installation:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**, l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
L'installation existante:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**, l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
 (1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 01/08/06

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle





RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :
Adresse : Rue de Pargues 299
1030 Bruxelles

Organisme de contrôle : Electro-Test
Référence : 25/0708/05
Inspecteur : De Smedt Kunt
Tel : 0473/66 23 14

Installation contrôlée : Adresse : Rue de Pargues 299
1030 Bruxelles
Appart 1^{er} étage

Date du contrôle: 01/08/06
L'habitant est : propriétaire locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »: est présente n'est pas présente.

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} 1.6 m³/h Fabricant: Schlemberger N°: 34334313 Index 06637682

Pression de service de l'installation intérieure: 25 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 3	1 B.A.B.S.	Decker	2.2 kW
	2 + convertisseur	Maxi	
	3 + cuisinière		

Conclusion :

L'installation neuve:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'aménagé d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date: 01/08/06

HAF1001 FR-v3

EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle


Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle



ELECTRO-TEST

Kont DE SMEDT

G.s.m. : 0473/66 23 14



NO DO SHSR

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : [redacted]
Adresse : Rue de Progrès 233
 1030 Bxl.

Organisme de contrôle : Electro-Test
Inspecteur : De Smedt Kent
Référence : 2310708/02
Tel : 04731662314

Installation contrôlée : Adresse : Rue de Progrès 233
 1030 Bxl. (Appart 1^{er} étage)
 Date du contrôle: 01/08/06
 L'habitant est : propriétaire locataire
 L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »: est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :
Compteur : Classe Q_{max} 10 m³/h Fabricant: schibler N°: 94334330 Index: 08112, 105
 Pression de service de l'installation intérieure: 25 mbar
Appareils d'utilisation

Nombre	Type	Marque	Puissance nominale
3	B11BS	Junkers	22,7 kW
2	connecteur	Non installée	
3	thermostats	" "	

Conclusion :
L'installation neuve:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
La nouvelle partie de l'installation:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
L'installation existante:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.
 (1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 01/08/06

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle



