

# CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs

Firma: **n.v. SALMON Entec**  
Brugstraat 10  
3890 GINGELOM  
tel/fax : 011/832104 - 885516  
011/883773

KLANT: *Notaris... Pastoor*  
Straat: *Boulevard* Nr.: *57*  
Postcode: *3100* Gemeente: *Londen*  
Tel: *0494181267*

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02017**

Adres reservoir : *Gratifiedijk 65, 3400 Londen*

Nominale inhoud reservoir: *5500 liter* Materiaal: *EWS* Buitenwand toegankelijk   
ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: .....

## 1. Mazoutreservoirs – kleiner dan 5000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *1978* Datum uitvoering controle: *01/03/2024*

Controles: Periodieke controle

Bijzondere opmerkingen:

- visuele controle van de toebehoren
  - overvulbeveiligingssysteem
  - controle aanwezigheid water en slib
  - lekdedectiesysteem
  - certificaat vorige controle
  - meting potentiaalverschil
  - visuele controle buitenwand
- \*Schrappen wat niet past
- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) \*
- Verdere exploitatie niet toegelaten (**Groen/Rood**) \*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1. (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ..... Datum uitvoering controle: .....

Controles: Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen:

- a) visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b) kathodische bescherming
- c) lekdedectiesysteem
- d) overvulbeveiligingssysteem
- e) controle aanwezigheid water en/of slib
- f) certificaat vorige controle
- g) dichtheidsproef (30 hPa/min 1u.)   Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) \*
- h) verontreiniging buiten het reservoir   Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- i) corrosiviteitsonderzoek   Merkteken (**Groen - Oranje - Rood**) \*

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus: *Salmon Lennert* Naam & handtekening van de klant: *[Handtekening]*

n.v. Salmon r. & e.  
brugstraat 10  
3890 GINGELOM  
tel/fax: 011/832104-885516

De onder punt 2 uit te voeren controles:

- een dichtheidsproef is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
- een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liters en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone. Een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteitsattest. Dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
- een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:
  - het opsporen van lekken
  - de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
  - de toebehoren
  - de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
  - de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Opmerking: voor zo ver mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor ondergrondse reservoirs

### De kenmerken:

GROEN : het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

ORANJE : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

ROOD : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moet buiten gebruik gesteld worden