

## VERKLARING

Adres :



23/10/2024

F 591

De ondergrondse tank, gelegen op bovenvermeld adres van 3000 liter, daterend van 1968, lag aan de achteringang op het koertje.

Volgens de eigenaar werd de tank in 2008 leeggepompt, gereinigd en opgevuld met schuim.

Volgens de wetgeving moeten tanks die geneutraliseerd zijn vanaf 03/2009 attesten hebben van neutralisatie, voor deze datum niet.

Deze tank is geneutraliseerd in 2008, en dus moet deze tank niet meer opnieuw worden geopend.


Op de plaats waar de tank ligt, is de wachtkamer van de tank nog zichtbaar.

Ook is er geen reukhinder, en op de plaats van de tank is er geen spoor meer van mazout of vervuiling merkbaar

Ik ben vandaag ( 23/10/2024 ) ter plaatse gaan kijken en waar het mangat is kan je zien dat er schuim is ingespoten.

De eigenaars vinden van de neutralisatie nergens nog attesten van terug.

**“ De buitendienststelling werd uitgevoerd volgens de actuele Vlarem II - wetgeving, en volgens de regels van het vak.”**

  
Tanktechno België

SV 03007

