Conformiteitsattest Controle Reservoirs

TECHNITANK

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr: 0844.274.637
Erkenningsnr: SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

[redacted]

Uitvoeringsadres:
Tongersesteenweg 340
Hasselt

Gegevens reservoir

Datum keuring:	**10/10/2025**	**Volgende keuring voor:**	**10/10/2030**		
Klasse:	Particulier	**Inhoud:**	3000 kg.	**Plaatsing:**	Na 01/08/95
Vorm:	Cilindrisch	**Materiaal:**	Staal	**Toegankelijkheid:**	Ontoegankelijk

Visuele controle

	Aanwezig	Controle
Toezichtsput:	Ja	
Staat put:		OK
Dichtheid put:		OK
Vervuiling rond tank:		OK
Staat deksel:		OK
Inkuiping:		
Algemene staat:		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht:		
Leidingen:		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		OK
Staat terugvoer:	Nee	
Stookoliefilter:	Ja	OK
Reservoir:		
Algemene staat tank:		
Vorig certificaat:	Ja	OK

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst.

Testen

	Uitgevoerd		Controle
Water- en slibmonstering:			
Hoeveelheid water:		**cm**	
Zuurtegraad:		**pH**	
Conductiviteit:		**mS**	
Dichtheidscontrole:			
Ultrasoon:			
Boven vloeistofniveau:		**dB**	
Onder vloeistofniveau:		**dB**	
Onderdruk:	Ja		OK
Drukverlies:		**mbar/h**	
Potentiaalmeting:	Nee		
		mV	
Bodem onderzoek:	Nee		
Rapport in bijlage:	Nee		

Accesoires

	Aanwezig	Controle
Peilmeting:		
Pneumatisch:	Ja	OK
Overvulbeveiliging:		
Electr. sonde:	Ja	OK
Lekdetectie:		
:	Nee	
Kathodische bescherming:	Nee	
	mV	

Besluit

De tank mag in dienst blijven

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Voor kennisname

[redacted]