

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

018298



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
 www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT _____

BTW Particulier

TEL _____

MAIL herlinde.provoost.357188@belnot.be

ADRES TANK- Heirweg 11, 8730 Beernem

Tankinhoud 4000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging <input checked="" type="checkbox"/> Sonde <input type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib Hoeveelheid <u>1</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DÉLEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input checked="" type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input type="checkbox"/> Peillat <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting <u>-495</u> Mv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Dichtsheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

PLAATS TANK naast het huis

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM) Jens

ERKENNINGSNUMMER: SV 07847

DATUM KEURING 23, 2, 2024

ATTEST GELDIG TOT 23, 2, 2029

HANDTEKENING
 TECHNICUS Jens

HANDTEKENING
 KLANT _____