



A 0151652

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur :

Adres :

Controleorganisme : Van Hemelen

Inspecteur : Collins D

Referentie : DC-2010.0715-4a

Tel : 056/357676

Gecontroleerde installatie : Adres :

8300 Knokke

Datum van de controle: 15.07.10

De bewoner is: eigenaar huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Schlumberger Nr : 20422583 Index :

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 2.1 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal : 1	WB	Vaillant	28 kW
2
3
...

Besluit :

De nieuwe installatie:

is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**, de dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:

is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**, de dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:

is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is **technisch veilig**, de dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Datum: 15/07/2010

Handtekening inspecteur controleorganisme