

OCMW
Onderbergen 86
9000 Gent

N°: 2026-0142

KEURINGSVERSLAG VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Adres reservoir: Goedingestraat 82, 9051 Gent

Inhoud reservoir: 5000L

Materiaal reservoir: metaal

Buitenwand: enkelwandig

Nummer/gegevens reservoir: /

Plaats reservoir: Ondergronds

Datum ingebruikstelling/vorige controle: -

Datum controle: 28.05.2026

Klasse waarin het reservoir valt: Particulier

Uitgevoerde controles:

1. Visuele controle zichtbare delen en algemene staat opslagplaats: Ok
2. Overvulbeveiliging: Fluit
3. Controle op slib/H₂O: OK
4. Lekdetectiesysteem: Ok
5. Certificaat vorige controle: /
6. Visuele controle buitenwand: /
7. Dichtheidsproef: Ok
8. Verontreiniging buiten het reservoir: Ok
9. Meting potentiaalverschil: OK
10. Corrosiviteitsonderzoek: OK
11. Kathodische bescherming: /

Wij verklaren deze opslaginstallatie **CONFORM** en ze krijgt een **Groen label** met een geldigheidsduur van **5 jaar**.

Hoogachtend,
Piet De Jans - SV 07505

