

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 ☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag nr.: 1009792517 66v Lid nr.: _____ Aanv.: _____

Verantwoordelijke voor de werken:

Gegevens:

Naam, Voornaam: luba buweda Naam, Voornaam: _____
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr.: _____
 BTW nr.: BE

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ AFD ☐ AFD

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ overdracht		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>541948850005916237</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: _____ Meterstand dag: _____ nacht: _____ Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: _____ Meterstand: _____
Gegevens installatie	Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>XLB</u> Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>2</u>
Beschrijving installatie	☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 12 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 75 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
 Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>ja</u>	Visum DNB: <u>VAN ONACKER</u> <u>FRANKY NM54</u> <u>EANDIS</u> Aangestelde DNB: Naam: Visum:
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>ja</u>	
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Keuken & badkamer nog niet geïnstalleerd</u>	
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 20.10.1233 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:

Naam: A. MEERSSCHAUT Agent nr.: 0719 Datum: 20.10.1233
 Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 1 ☒ Eéndraadschema('s): 1
 Voor de directeur generaal: Handtekening Alex Meerschaut
inspecteur

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Legende Achterdreef app 0.1

=====

- A. Verlichting living, keuken, hall, berging, wc, terras
- B. Verlichting hall , slaapkamers, terras
- C. Kookplaat
- D. Oven
- E. stopcontacten keuken
- F. Stopcontacten keuken
- G. Stopcontacten berging, hall, living
- H. Stopcontacten slaapkamers, terras
- I. Garage verlichting en stopcontact
- J. Hoofdverliesschakelaar
- K. Verliesschakelaar 30ma voor l,m,n,o,p,q
- L. Verlichting en stopcontacten badkamer
- M. Wasmachine
- N. Droogkast
- O. Cv
- P. Vaatwas
- Q. micro

