

Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs

DHONDT PETER KLANT:
Molenpad 2 ADRES : SMARRE 6
9630 ZWALM PLAATS: 9700 OUDENAARDE
Tel : 055499472
0485066882

Erkenningsnr. : SVO4022

Adres reservoir : Idem Materiaal : Staal enkelw
Nominale inhoud reservoir : 1200 LITER
Buitenwand X Ontoegankelijk geen 50 cm rondom

1. Mazoutreservoirs, kleiner dan of gelijk aan 5000 liter, voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : In gebruik 1970 vorige controle //

Datum uitvoering controle : 30/5/2024

CONTROLES :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand 2/3

BIJZONDERE OPMERKINGEN:

Diameter ontluchting TE KLEIN!

druk getest

verdere exploitatie toegelaten: ja 6 MAAND

verdere exploitatie toegelaten : ORANJE

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse 3)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir :

Datum uitvoering controle :

CONTROLES :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle van uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats BIJZONDERE OPMERKINGEN
- b. kathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid water en/of slib
- f. certificaat vorige controle verdere exploitatie toegelaten(ja / neen)
- g. dichtheidsproef verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- h. verontreiniging buiten het reservoir merkteken : (groen/oranje/rood)
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ULTRASOON GETEST

Beperkt onderzoek punten a, b, c, d, e en f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn voor de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel

Naam en handtekening klant


VOLGENDE CONTROLE OP : 30/11/2024