



# RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

**Nom installateur :** PAVVIAUS CONSTRUCT SA  
**Adresse :** RUE DE L'AVENIR, 10  
 3195 TOLEZ

**Organisme de contrôle :** BIV  
**Référence :** 216150206102  
**Inspecteur :** DANIEL X  
**Tel :** 0407527313

**Installation contrôlée :** Adresse : RUE DES ROYANTS, 9 (ANNAT lieu)  
 6600 BASTOGNE

Date du contrôle: 06/07/2015  
 L'habitant est :  propriétaire  locataire  
 L' « Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »:  est présente  n'est pas présente

**Caractéristiques de l'installation :**

**Compteur :** Classe Q<sub>max</sub> : 6 m<sup>3</sup>/h Fabricant: ITRON N° : 24664166 Index : 0,155  
 64

Pression de service de l'installation intérieure: 20 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1	CUIVA PUANLE	BULLS THERMAGAZENS	25kw
2		FOSISO CAS	
3			
...			

**Conclusion :**

**L'installation neuve:**  
 est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**  
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

**La nouvelle partie de l'installation:**  
 est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**  
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

**L'installation existante:**  
 est conforme aux prescriptions correspondantes<sup>(1)</sup> qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**  
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.