



J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

160888

339

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
MC-2005102107-2A

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek : **MOLENSTRAT 74 EEKLO**

Installateur : **COPPENS W KNUSSCHAAR**

- B.T.W.-nummer :

- of identiteitskaartnr. : **1** uitgereikt te **1** op datum van : **1**

Aard van de inrichting : **PRIVE Woningbouw** Stroomleveraar :

Agent-Onderzoeker : **COLPAERT M** Datum van onderzoek : **07/02/2005**

- Bedrijfsspanning	DAG 230V	3 x 230V	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	B35TAYD	B35TAYD	NIEMT
- Algemene bescherming	1AA	1AA	1 x AUT 32A 13P RES-DRIJF
- Type algemene schakelaar	AMT	AMT	4 x AUT 250A 3P
- Type aardelektrode(s)	DIKHOEDT	DIKHOEDT	1 x AUT 20A 13P
- Aardspreadsweerstand	15 S	15 S	DAG
- Algemene isoleringsweerstand	5 MD	5 MD	3 x AUT 20A
- Aantal borden en eindstroombanen	2/6-5	2/6-5	1 x AUT 16A
- Algemene differentieelschakelaar	0 43A 16A	0 43A 16A	1 x AUT 32A 13P
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	0 43A 16A	0 43A 16A	NIEMT BORDEN

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : **B35TAYD**

Vastgestelde inbreuken : **Geen**

**1/3 SPHITSING VAN INSTALLATIE; VERMINDERING VAN VERMOGEN
CONTROLE NIEMT GEEN BORDEN MAKT OPMERKING DAT HET NIET HET DOEL VAN DIT
ONDERZOEK**

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het leendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op **07/02/2030** op **PRIVE Woningbouw** Agent-Onderzoeker,

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
- 1 Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
 - 2 Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 - 3 Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie

Vakje voorbehouder aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum : **1 / 1**