

Conformiteitsattest Voor Mazoutreservoir

Tel.:	Product: GASOLIE
	Nominale inhoud reservoir: <i>3200</i> Liter
	Materiaal: <i>Natuur</i>
	Buitenwand Toegankelijk / Ontoegankelijk
	Nummer van het reservoir:
	Datum uitvoering Controle: <i>10/10/2023</i>

Mazoutreservoir tot 10000 liter + voor de verwarming van een gebouw
 Adres Reservoir: *Hendrik Consciencekaai, 77, Lievegem (warschoot)*
 Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: *1/1/2023*

Uitgevoerde controles :		OK	NOK	Dichtheidsproef :		
Visueel nazicht:	Verontreiniging buiten de houder	<input checked="" type="checkbox"/>		Diameter:	<i>1970</i>	mm
	Buitenwand :	<input checked="" type="checkbox"/>		Productniveau:	<i>150</i>	mm
	Inkuiping Houder :	<input checked="" type="checkbox"/>		Waterniveau:	<i>0</i>	mm
	Leidingswerk :	<input checked="" type="checkbox"/>		Bekleding:	<i>/</i>	
Methode Dichtheids-Beproeving:	Overdrukproef met Toestel LPT 2000	<input checked="" type="checkbox"/>		Temperatuur:	<i>10</i>	°C
Controle Water/ slib	Aanwezigheid Slib:	<input checked="" type="checkbox"/>		Proefdruk:	100	mbar
	Aanwezigheid water: PH water	<input checked="" type="checkbox"/>		medium:		
Lekdetectie	Type	<input checked="" type="checkbox"/>		Proeftijd:	60	min
Overvul-Beveiliging	Waarschuwing (fluit) : Beveiliging (sonde) :	<input checked="" type="checkbox"/>		RESULTAAT <i>OK</i>		
Certificaat vorige controle Meting Potentiaalverschil		<input checked="" type="checkbox"/>		Bijzondere opmerkingen:		
Andere Bemerkingen	Peilmeter:	<input checked="" type="checkbox"/>		Nieuw onderzoek voor : <i>10/10/2023</i>		
	Vulpunt: Identificatie bij vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>				
Besluit: Verdere exploitatie toegelaten (<input checked="" type="checkbox"/> ja) (<input type="checkbox"/> neen) Merkteken : (<input checked="" type="checkbox"/> Groen) (<input type="checkbox"/> Rood)						

De Clerck Alan
Erkend Technicus - SV 01628
Handtekening: 