

Resp. client:
N° commande:
N° client commettant: 1410
Nom commettant: PRIMAGAZ BELGIUM
Pers. cont.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:



ProKo.: PB12 Type: 5
N° rapport : 6204890
N° rapp. Prov.: V6204890
Date: 07/03/2024

Propriétaire/locataire:

Département: REC

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UN DEPOT EN RESERVOIRS FIXES DES GAZ PETROLE LIQUEFIES

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/REC/001, §7.3)

Réglementation - Wallonie: A.G.W. 07/07/2005

REFERENCE 64994

N° Client CU5094742

N° réservoir: 64994

Propr./locat.: Propriété client

Utilisateur:

Lieu du contrôle:

RUE CHARLES BALTHAZAR 64 CINEY 5590

Date du contrôle: 06/03/2024

Périodicité: 60 mois

Suivant contrôle avant: 31/03/2029

Contrôleur: TAFFAREL ALEXANDRE

DONNEES GENERALES DU DEPOT, RESERVOIR ET SES ACCESSOIRES				
RESERVOIR (contenu : 25 %)	Constructeur	R_Numéro	Capacité	E / CE – Date
	BRUGEOISE ET NIVELLES	64994	1000 L.	28/01/1978
	N° Certificat	Date	Par / CE-n°	RI-date
	1166-S78		APRAGAZ	
SOUPE DE SURETE :	Nombre Marque/type	CPS	Date - validité	
	1 PV24	Oui	2017.09 - 10 ans	
ATTESTATION TUYAUT :	Délivrée par	C. Postal	Commune	Date
- Tuyauteries extérieur:	HOUSSA	5580	BUISSONVILLE	22/04/1980
- Tuyauteries intérieur:				
- Vérificateur:	DRUKTEST OCB	2550	KONTICH	09/06/2020
AUTORISATION :	Classe Date	Durée/validité	Capacité autorisée	Capacité totale
	3 19/04/2019	10 ANS / 19/04/2029	1000 L.	1000 L.
EPREUVES / MESURES				
TEST ETANCHEITE :	Effectué par	Date	N° rapport	Resultat
- Tuyauteries extérieur:	OCB	09/06/2020(valable pour 5 ans)	5378890	en ordre
- Tuyauteries intérieur:	OCB	09/06/2020(valable pour 5 ans)	5378890	en ordre
RACCORD. COMPTEUR:	Marque	Numéro	Index	Etanchéité
(du reservoir jusqu'au robinet du compteur)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
PROTECTION CATHODIQUE: ☐ réservoir souterrain ☐ présent U ₁ = mV U ₂ = mV I = A R = Ω				

NOTES

(à l'exception dans la Région de Bruxelles-Capitale) On ne peut exploiter un établissement de troisième classe ne qu'après avoir fait une déclaration au préalable à la Commune.

CONSTATATIONS : REMARQUE (X □) / INFRACTION (X X)

- ☒ ☐ (024) Peinture réfléchissante: repeindre le réservoir (société).
☒ ☐ Une distance libre de 1 mètre autour du réservoir doit exister en permanence. (100+)

Note : Rapport test étanchéité est valable jusqu'au 09/06/2025.

CONCLUSION

 Le dépôt (réservoir + tuyauteries) répond aux prescriptions réglementaires.

 Le réservoir répond aux prescriptions réglementaires.

Prochain examen avant la date mentionnée ci-dessus.

Il y a lieu quand même de remédier dans le plus bref délai aux éventuelles remarques mentionnées.

Le Directeur Technique,

Ir. G. Croes

