



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rési. ☒ 1
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 ☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611 ☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: <u>R01046</u>
Nom, Prénom: <u>Pierre Y. J. J. J. J.</u>	Membre n°:
N° de TVA:	Installation: Nom: <u>Dorigniaux</u>
ou n° de la carte d'identité:	Adresse: <u>5590 Dorigniaux Cuvy</u>
Distributeur: <u>Dehmann</u>	Date de visite: <u>15/03/2006</u>
	Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
Compteur: n°: index:	Nom, Prénom: <u>Dorigniaux</u>
Type de comptage: ☒ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -	Adresse: <u>5590 Dorigniaux Cuvy</u>
	Demandeur: <u>5590 Dorigniaux Cuvy</u>

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE	Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐	

Installation conçue pour la tension de 3000 V, AC, Protection branchement: Modulo A Type: Dr. 1000
Description du branchement: Dr. 1000 Type câble: 500V Section: 4x16 mm²
Alimentation tableau principal: 1x mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 100
Type de prise de terre: 100 Résistance de dispersion: 12,6 Ohms Isolement général: 1 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>LO A / 300 A / 1000 V</u>	
<u>LO A / 30 A / 1000 V</u>	<u>92, 93, 94, 95</u>

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Non

Le différentiel général ~~est~~ - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 03/03/07 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~NE PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ~~EST~~ - PEUT ETRE - ~~NE PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 100
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

1006