

Rapport nr.: 05 / 2 / 49 / 63

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

ERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen : Appartement 5: 3e verdieping

Plaats van onderzoek : Koningin Astridlaan 60, Brussel

Eigendom van : Wouterbaert

Opdrachtgever :

Installateur : Peter Van Aelstelaertstraat 42, Hoggestraat

BTW : 63421001 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Damiens Datum van onderzoek : 2/3/05

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 2500 A Omschakelaar: stand

Hoofdbeveiliging : Zek. : 400 A Schak. : 400 A

Meter-bordverbinding : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 25 mm² Spreidingswaarde : 5,8 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 8 Algemene isolatieweerstand : 250 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4p40 A/30mA-24568 mA bijkomende : 2p40 A/30mA-24568 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 2/3/05, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

NETMANAGEMENT
2/3/05
HENNIBERS