

# Energieprestatiecertificaat

## Gemeenschappelijke delen



**Keizer Karelstraat 105, 8000 Brugge**

certificaatnummer: 20211227-0002465253-GD-1

### Daken

U = 0,73 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Muren

U = 2,00 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vensters (beglazing en profiel)

U = 4,67 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

### Beglazing

U = 5,24 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 1 W/(m<sup>2</sup>K)

### Deuren, poorten en panelen

U = 3,64 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 2 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vloeren

U = 0,89 W/(m<sup>2</sup>K)

Doelstelling: 0,24 W/(m<sup>2</sup>K)



### Verwarming

✓ Collectieve centrale installatie met condenserende ketel

✓ Collectieve centrale installatie met condenserende ketel



### Sanitair warm water

Collectieve installatie aanwezig



### Ventilatie

Geen collectief systeem aanwezig



### Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



### Verlichting

✓ LED-verlichting



### Zonne-energie

✗ Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: **27-12-2021**

Handtekening:

CHRISTIAAN ROGER ALLONSIUS

EP08860

Dit certificaat is geldig tot en met **27 december 2031**.


# Wat bevat dit EPC?

## Wat bevat dit EPC?

Dit EPC bevat de eigenschappen van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, namelijk het dak, de buitenmuren en de vloer. Dit omvat ook de vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimtes en de eventueel aanwezige collectieve installaties.

## Wat bevat dit EPC niet?

De eigenschappen van de individuele delen van de wooneenheden of niet residentiële eenheden van het gebouw zijn niet opgenomen in dit EPC. De vensters, deuren en individuele installaties van de aparte (woon)eenheden maken dus geen deel uit van dit EPC.



## Waarvoor dient dit EPC?

Dit EPC geeft de energieprestatie van de gemeenschappelijke delen van het gebouw weer en is een aanvulling op de afzonderlijke EPC's van de appartementen of niet-residentiële eenheden in dit gebouw. Bij verkoop of verhuur van een appartement of niet-residentiële eenheid binnen dit gebouw moet een afzonderlijk EPC van deze (woon)eenheden opgemaakt worden.

## Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om de gemeenschappelijke delen van uw gebouw energiezuiniger te maken. De uitvoering van deze aanbevelingen zal ook een impact hebben op de energieprestatie van de afzonderlijke (woon)eenheden in het gebouw. Een energetische renovatie kadert best in een totaalaanpak waarbij al deze gemeenschappelijke delen zoveel als mogelijk gezamenlijk gerenoveerd worden. U zal hier mogelijks samen met de mede-eigenaars van het gebouw over moeten beslissen.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de energiedoelstelling 2050 die maximaal inzet op isolatie en verwarming. Dit betekent het isoleren van alle daken, muren, vensters en vloeren tot de doelstelling én het efficiënt verwarmen (opwekker = condensatieketel, warmtepomp, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start. De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

|                                                                                     | HUIDIGE SITUATIE                                                                                                                                                                 | AANBEVELING                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Daken</b><br>421 m <sup>2</sup> van het dak is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                                                                             | Plaats bijkomende isolatie.                                               |
|    | <b>Vensters</b><br>51 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft enkele beglazing. De raamprofielen zijn niet thermisch onderbroken.                  | Vervang de vensters.                                                      |
|  | <b>Muren</b><br>968 m <sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd en 64 m <sup>2</sup> van de muren is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                       | Plaats (bijkomende) isolatie.                                             |
|  | <b>Daken</b><br>341 m <sup>2</sup> van het dak is te weinig geïsoleerd.                                                                                                          | Plaats bijkomende isolatie.                                               |
|  | <b>Vensters</b><br>11,7 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft dubbele beglazing. De raamprofielen zijn thermisch weinig performant.              | Vervang de vensters.                                                      |
|  | <b>Vloeren</b><br>881 m <sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                                                                          | Plaats bijkomende isolatie.                                               |
|  | <b>Deuren, poorten en panelen</b><br>6,2 m <sup>2</sup> van de deuren of poorten en 1,5 m <sup>2</sup> van de panelen in gemeenschappelijke ruimtes zijn onvoldoende geïsoleerd. | Vervang de deuren, poorten en panelen.                                    |
|  | <b>Zonne-energie</b><br>Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig.                                                                                                        | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen. |
|  | <b>Daken</b><br>410m <sup>2</sup> van het dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.                                                     | Overweeg bijkomende isolatie te plaatsen.                                 |

**Vloeren**

174 m<sup>2</sup> van de vloer isoleert vermoedelijk redelijk goed, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg eventueel om bijkomende isolatie te plaatsen.

● Energetisch helemaal niet in orde ● Energetisch niet in orde ● Zonne-energie ● Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling



Let op! Het EPC doet geen uitspraak over het al dan niet voldoen aan de Vlaamse Wooncode en evalueert het gebouw uitsluitend op energetisch vlak. De energiedoelstellingen zijn strenger dan de eisen van de Vlaamse Wooncode.



## Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw gebouw energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van het gebouw is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen en de energieprestatie mogelijk nog te verbeteren.



**Ventilatie:** Het gebouw beschikt niet over een collectief ventilatiesysteem. Bekijk of de individuele (woon)eenheden over ventilatievoorzieningen beschikken. Een goede ventilatie is immers noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen.



**Koeling en zomercomfort:** Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.



**Sanitair warm water:** Het gebouw beschikt over een collectieve installatie voor sanitair warm water. Overweeg om een zonneboiler of warmtepompboiler te plaatsen en de installatie hierop aan te sluiten. Zo wordt energie bespaard.

## Persoonlijke feedback energiedeskundige

Het hoofdgebouw aan de straatzijde Keizer Karelstraat 105 dateert van 1978, het achtergebouw (schetsen) is ouder en daar is geen bouwjaar van gekend.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw gebouw vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- Meer informatie over beter renoveren vindt u op [www.energiesparen.be/ikbenoveer](http://www.energiesparen.be/ikbenoveer).

### Gegevens energiedeskundige:

CHRISTIAAN ROGER ALLONSIUS  
Pauwhoflaan 80, 8450 Bredene  
EP08860

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw gebouw. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 8  |
| Vensters en deuren                | 11 |
| Muren                             | 15 |
| Vloeren                           | 18 |
| Ruimteverwarming (collectief)     | 20 |
| Verlichting                       | 23 |
| Installaties voor zonne-energie   | 24 |
| Overige installaties (collectief) | 25 |

## 10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BETER reNOveren dan gebruikelijk is, met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven (zie ook [www.energiesparen.be/ikbenoveer](http://www.energiesparen.be/ikbenoveer)). Een geBENOverd gebouw biedt veel voordelen:

-  1. Een lagere energiefactuur
-  2. Meer comfort
-  3. Een gezonder binnenklimaat
-  4. Esthetische meerwaarde
-  5. Financiële meerwaarde
-  6. Nodig voor ons klimaat
-  7. Uw gebouw is klaar voor uw oude dag
-  8. Minder onderhoud
-  9. Vandaag al haalbaar
-  10. De overheid betaalt mee

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw gebouw zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenaferking tijdelijk verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).

## Renoveren? Let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbegrepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op [www.ovam.be](http://www.ovam.be).

## Algemene gegevens

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gebouw id / Gebouweenheid id                           | 14793223 / 14794670                |
| Datum plaatsbezoek                                     | 07/12/2021                         |
| Referentiejaar bouw                                    | 1978                               |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                     | 9.079                              |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume         | kelders en zolders niet inbegrepen |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h)) | Onbekend                           |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K)) | 1,26                               |

## Verklarende woordenlijst

|                  |                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermd volume | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten. |
| U-waarde         | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.      |
| R-waarde         | De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.                                 |
| lambdawaarde     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.                                |

## Daken

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hellend dak</b><br>187 m <sup>2</sup> van het hellende dak is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                     | Isoleer het hellende dak bijkomend.                                       |
|                                                                                   | <b>Plat dak</b><br>234 m <sup>2</sup> van het platte dak is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                          | Isoleer het platte dak bijkomend.                                         |
|  | <b>Plafond</b><br>341 m <sup>2</sup> van het plafond is te weinig geïsoleerd.                                                           | Isoleer het plafond bijkomend.                                            |
|  | <b>Plat dak</b><br>410 m <sup>2</sup> van het platte dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Overweeg bij een grondige renovatie het platte dak bijkomend te isoleren. |

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(m.K)) of 12 cm PUR ( $\lambda_d = 0,027$  W/(m.K)). Als u de isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens 22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.



|                                |                                 |   |     |   |   |                                          |   |      |          |   |      |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-----|---|---|------------------------------------------|---|------|----------|---|------|
| ●                              | Plafond naar zolder hoofdgebouw | - | 341 | - | - | 100mm MW tussen regelwerk                | - | 2,00 | aanwezig | a | 0,46 |
| Plafond onder verwarmde ruimte |                                 |   |     |   |   |                                          |   |      |          |   |      |
|                                | Tussenplafonds hoofdgebouw      | - | -   | - | - | 20mm natuurlijke vezels zonder regelwerk | - | 0,33 | afwezig  | a | 1,46 |
|                                | Tussenplafonds achtergebouw     | - | -   | - | - | isolatie onbekend                        | - | -    | onbekend | a | 2,86 |

**Legende**  
a dak niet in riet of cellenbeton

# Vensters en deuren

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Vensters</b><br>51 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft enkele beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.                                 | Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.             |
|                                                                                   | <b>Vensters</b><br>9,3 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.                             | Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.             |
|  | <b>Dakvensters en koepels</b><br>2,4 m <sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels in de gemeenschappelijke ruimtes heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de profielen zijn thermisch weinig performant. | Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.             |
|                                                                                   | <b>Deuren en poorten</b><br>6,2 m <sup>2</sup> van de deuren of poorten in de gemeenschappelijke ruimtes is onvoldoende geïsoleerd.                                                                                             | Vervang de weinig energiezuinige deuren of poorten door een energiezuinig alternatief met sterk isolerende profielen. |
|                                                                                   | <b>Panelen</b><br>1,5 m <sup>2</sup> panelen in gemeenschappelijke ruimtes zijn onvoldoende geïsoleerd.                                                                                                                         | Vervang de weinig energiezuinige panelen door energiezuinige vulpanelen met sterk isolerende profielen.               |

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K). Bij de renovatie van vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige aandacht.

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m<sup>2</sup>K). Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K).

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte oplossing.

## Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                             | Oriëntatie | Helling   | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | Beglazing   | Buitenzonwering | Profiel | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| In voorgevel                             |            |           |                               |                                        |             |                 |         |                                           |
| ● Ramen type 1                           | O          | verticaal | 5,2                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout    | 2,86                                      |
| ● Raam tussen deuren hoofdingang         | O          | verticaal | 1,9                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout    | 2,86                                      |
| ● Raam bij deur hoofdingang              | O          | verticaal | 3,4                           | -                                      | enkel glas  | -               | hout    | 5,08                                      |
| ● Ramen type 2 gemeenschappelijke gang C | O          | verticaal | 9,6                           | -                                      | enkel glas  | -               | hout    | 5,08                                      |
| ● Ramen type 1 gemeenschappelijke gang C | O          | verticaal | 9,4                           | -                                      | enkel glas  | -               | hout    | 5,08                                      |
| Ramen type 8                             | O          | verticaal | 12,1                          | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 9                             | O          | verticaal | 4,7                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 10                            | O          | verticaal | 4,5                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 11                            | O          | verticaal | 45                            | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 3                             | O          | verticaal | 32                            | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 2                             | O          | verticaal | 48                            | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 5                             | O          | verticaal | 6,5                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 4                             | O          | verticaal | 5,2                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 3                             | O          | verticaal | 2,7                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| In achtergevel                           |            |           |                               |                                        |             |                 |         |                                           |
| ● Ramen type 7 trapzaal D                | W          | verticaal | 2,2                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout    | 2,86                                      |
| ● Raam bij achterdeur                    | W          | verticaal | 1,8                           | -                                      | enkel glas  | vaste bediening | hout    | 5,08                                      |
| ● Ramen type 4 gemeensch. salon          | W          | verticaal | 6,7                           | -                                      | enkel glas  | -               | hout    | 5,08                                      |
| ● Ramen type 3 gemeensch. salon          | W          | verticaal | 11,7                          | -                                      | enkel glas  | -               | hout    | 5,08                                      |
| Ramen type 1                             | W          | verticaal | 43                            | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 10                            | W          | verticaal | 6,8                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 3                             | W          | verticaal | 3,7                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 2                             | W          | verticaal | 15,5                          | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 5                             | W          | verticaal | 3,4                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 4                             | W          | verticaal | 17,4                          | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 6                             | W          | verticaal | 6,5                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 9                             | W          | verticaal | 9,3                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 8                             | W          | verticaal | 16,1                          | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 2                             | W          | verticaal | 18,7                          | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 1                             | W          | verticaal | 5,9                           | -                                      |             | -               | -       | -                                         |
| Ramen type 6 Restaurant                  | W          | verticaal | 18,1                          | -                                      |             | -               | -       | -                                         |

|                       |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-------------|------|---|-------------|---|----------|------|
|                       | Ramen type 5                        | W | verticaal   | 4,3  | - |             | - | -        | -    |
| In linkergevel        |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
| ●                     | Ramen type 2 gemeen-<br>sch. gang A | Z | verticaal   | 2,2  | - | enkel glas  | - | hout     | 5,08 |
| ●                     | Ramen type 1 gemeen-<br>sch. gang A | Z | verticaal   | 4,6  | - | enkel glas  | - | hout     | 5,08 |
|                       | Ramen type 2                        | Z | verticaal   | 6    | - |             | - | -        | -    |
|                       | Ramen type 1 Restau-<br>rant        | Z | verticaal   | 10,8 | - |             | - | -        | -    |
| In rechtergevel       |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
| ●                     | Ramen type 2 gemeen-<br>sch. salon  | N | verticaal   | 1,6  | - | enkel glas  | - | hout     | 5,08 |
|                       | Ramen type 1 Restau-<br>rant        | N | verticaal   | 9,9  | - |             | - | -        | -    |
|                       | Ramen type 1                        | N | verticaal   | 2,2  | - |             | - | -        | -    |
|                       | Ramen type 3                        | N | verticaal   | 2,3  | - |             | - | -        | -    |
|                       | Ramen type 2                        | N | verticaal   | 4,1  | - |             | - | -        | -    |
|                       | Ramen type 4                        | N | verticaal   | 6,3  | - |             | - | -        | -    |
| In hellend dak voor   |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
|                       | Velux                               | O | 45          | 2,7  | - |             | - | -        | -    |
| In hellend dak achter |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
| ●                     | Velux gemeensch. g-<br>ang D        | W | 45          | 1,4  | - | dubbel glas | - | hout     | 2,86 |
|                       | Velux                               | W | 45          | 4,1  | - |             | - | -        | -    |
| In hellend dak rechts |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
|                       | Velux                               | N | 45          | 1,4  | - |             | - | -        | -    |
| In plat dak           |                                     |   |             |      |   |             |   |          |      |
| ●                     | Koepel gemeensch.<br>gang B         | - | horizontaal | 1    | - | dubbel glas | - | kunst>2k | 2,86 |
|                       | Koepel                              | - | horizontaal | 5,7  | - |             | - | -        | -    |
|                       | Koepel                              | - | horizontaal | 1    | - |             | - | -        | -    |
|                       | Koepel                              | - | horizontaal | 3    | - |             | - | -        | -    |
|                       | Koepel                              | - | horizontaal | 1    | - |             | - | -        | -    |

**Legende glastypes****enkel glas** Enkelvoudige beglazing**dubbel glas**

Gewone dubbele beglazing

**Legende profieltypes****kunst>2k** Kunststof profiel, 2 of meer kamers**hout**

Houten profiel

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                  | Oriëntatie | Oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie         | Ref.jaar renovatie | Luchtdaag | Deur / paneeltype | Profiel | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------|
| Deuren/poorten                |            |                  |                           |                         |                  |                    |           |                   |         |                              |
| In voorgevel                  |            |                  |                           |                         |                  |                    |           |                   |         |                              |
| Deur hoofdingang              | O          | 0,9              | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | afwezig   | b                 | hout    | 3,64                         |
| Deur dienstingang             | O          | 2,1              | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | afwezig   | b                 | hout    | 3,64                         |
| Garagepoort                   | O          | 8,4              | -                         | -                       |                  | -                  | -         | -                 | -       | -                            |
| In achtergevel                |            |                  |                           |                         |                  |                    |           |                   |         |                              |
| Achterdeur naar tuin          | W          | 0,5              | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | afwezig   | b                 | hout    | 3,64                         |
| in linkergevel                |            |                  |                           |                         |                  |                    |           |                   |         |                              |
| Deur gemeensch. gang A        | Z          | 2,7              | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | afwezig   | b                 | hout    | 3,64                         |
| Panelen                       |            |                  |                           |                         |                  |                    |           |                   |         |                              |
| In voorgevel                  |            |                  |                           |                         |                  |                    |           |                   |         |                              |
| Paneel naast deurdienstingang | O          | 1,5              | -                         | -                       | isolatie afwezig | -                  | afwezig   | b                 | hout    | 3,64                         |

**Legende deur/paneeltypes**  
b deur/paneel niet in metaal

**Legende profieltypes**  
hout                      Houten profiel

## Muren

**Muur (spouw)**

543 m<sup>2</sup> van de spouwmuren is niet geïsoleerd.

Isoleer de spouwmuren.

**Muur**

425 m<sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd en 64 m<sup>2</sup> van de muren is vermoedelijk te weinig geïsoleerd. Plaats (bijkomende) isolatie.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,023$  W/(mK)). Als u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                                      | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Luchtdaag         | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>Buitenmuur</b>                                 |            |                                     |                           |                                        |                                      |                   |                    |                   |          |                                           |
| <b>Voorgevel</b>                                  |            |                                     |                           |                                        |                                      |                   |                    |                   |          |                                           |
| • Voorgevel hoofdgebouw                           | O          | 242                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Voorgevel gemeenschappelijke gang B (schets)    | O          | 9                                   | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Voorgevel achtergebouw crepi bekleding          | O          | 123                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | afwezig           | a        | 2,33                                      |
| <b>Achtergevel</b>                                |            |                                     |                           |                                        |                                      |                   |                    |                   |          |                                           |
| • Achtergevel hoofdgebouw                         | W          | 200                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Achtergevel achtergebouw crepi bekleding        | W          | 188                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | afwezig           | a        | 2,33                                      |
| <b>Rechtergevel</b>                               |            |                                     |                           |                                        |                                      |                   |                    |                   |          |                                           |
| • Rechtergevel hoofdgebouw dakkapellen (som)      | N          | 4,5                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | onbekend          | a        | 1,69                                      |
| • Rechtergevel hoofdgebouw (som)                  | N          | 27                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Rechtergevel bij gemeensch. gang B (schets)     | N          | 7,4                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Rechtergevel achtergebouw crepi bekleding (som) | N          | 23                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | afwezig           | a        | 2,33                                      |
| • Rechtergevel patio achtergebouw                 | N          | 23                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | afwezig           | a        | 2,33                                      |
| <b>Linkergevel</b>                                |            |                                     |                           |                                        |                                      |                   |                    |                   |          |                                           |
| • Linkergevel hoofdgebouw dakkapellen (som)       | Z          | 4,5                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | onbekend          | a        | 1,69                                      |
| • Linkergevel hoofdgebouw buiten gabarit          | Z          | 55                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | onbekend          | a        | 1,69                                      |
| • Linkergevel hoofdgebouw (som)                   | Z          | 51                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Linkergevel gemeensch. gang B (schets)          | Z          | 7,4                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| • Linkergevel achtergebouw crepi                  | Z          | 45                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig  | -                  | afwezig           | a        | 2,33                                      |

|                                      |                                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|-------------------|---|----------|---|------|
|                                      | bekleding (som)                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
| •                                    | Linkergevel patio<br>achtergebouw<br>onder dak 5 en 6<br>(schets) | Z | 23 | - | - | - | isolatie afwezig  | - | afwezig  | a | 2,33 |
| Muur in contact met verwarmde ruimte |                                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
| Voorgevel                            |                                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
|                                      | Scheidingsmuren ap<br>partementen en<br>gemeenschapp.gangen       | O | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
| Achtergevel                          |                                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
|                                      | Scheidingsmuren ap<br>partementen en<br>gemeenschapp.gangen       | W | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
| Rechtergevel                         |                                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
|                                      | AVR hoofdgebouw li<br>nks                                         | N | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
|                                      | Scheidingsmuren ap<br>partementen en<br>gemeenschapp.gangen       | N | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
|                                      | AVR achtergebouw<br>r<br>echts                                    | N | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
| Linkergevel                          |                                                                   |   |    |   |   |   |                   |   |          |   |      |
|                                      | AVR hoofdgebouw li<br>nks                                         | Z | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
|                                      | Scheidingsmuren ap<br>partementen en<br>gemeenschapp.gangen       | Z | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |
|                                      | AVR achtergebouw l<br>inks                                        | Z | -  | - | - | - | isolatie onbekend | - | onbekend | a | 1,92 |

**Legende**

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren



## Vloer boven kelder of buiten

881 m<sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd. Plaats bijkomende isolatie.



## Vloer op volle grond

174 m<sup>2</sup> van de vloer op volle grond isoleert vermoedelijk redelijk goed. Bij vloeren op volle grond kunnen de warmteverliezen redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie te plaatsen.

Bij de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Bij een vloer boven een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol ( $\lambda_d = 0,040$  W/(mK)) of 7 cm gespoten PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,030$  W/(mK)). Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                     | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie                                 | Ref.jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtlaag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| Vloer boven (kruip)kelder        |                                     |                           |               |                                        |                                      |                                          |                    |                 |           |           |                                           |
| ● Vloer boven kelder hoofdgebouw | 522                                 | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                        | -                  | -               | onbekend  | a         | 1,01                                      |
| ● Vloer bove kelder achtergebouw | 359                                 | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                        | -                  | -               | onbekend  | a         | 1,01                                      |
| Vloer op volle grond             |                                     |                           |               |                                        |                                      |                                          |                    |                 |           |           |                                           |
| ● Vloer hoofdgebouw              | 140                                 | -                         | 17,2          | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                        | -                  | -               | onbekend  | a         | 0,28                                      |
| ● Vloer achtergebouw             | 33                                  | -                         | 5,6           | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                        | -                  | -               | onbekend  | a         | 0,35                                      |
| Vloer boven verwarmde ruimte     |                                     |                           |               |                                        |                                      |                                          |                    |                 |           |           |                                           |
| Tussenvloeren hoof dgebouw       | -                                   | -                         | -             | -                                      | -                                    | 20mm natuurlijke vezels zonder regelwerk | -                  | -               | afwezig   | a         | 1,22                                      |
| Tussenvloeren acht ergebouw      | -                                   | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                        | -                  | -               | onbekend  | a         | 2,04                                      |

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

## Ruimteverwarming (collectief)



Proficiat! De collectieve verwarmingsinstallatie met condenserende ketel, condenserende ketel en condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de ruimteverwarming

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

### Installaties met meerdere opwekkers

| Omschrijving<br>Type verwarming<br>Aandeel in volume (%)<br>Aantal opwekkers                                                                                                                                      | RV1                                                                  |                         | RV2                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                    |                         | ✓                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | cascade opstelling nr 1 hoofgebouw                                   |                         | cascade opstelling nr 2 hoofgebouw |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | centraal                                                             |                         | centraal                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                    |                         | -                                  |                         |
| Aantal opwekkers                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 2                       |                                    |                         |
| Opwekking (enkel de 2 belangrijkste opwekkers worden getoond)                                                                                                                                                     |                                                                      |                         |                                    |                         |
| Type opwekker<br>Energiedrager<br>Soort opwekker(s)<br>Bron/afgiftemedium<br>Vermogen (kW)<br>Elektrisch vermogen WKK (kW)<br>Aantal (woon)eenheden<br>Rendement<br>Referentiejaar fabricage<br>Labels<br>Locatie | ✓                                                                    | ✓                       | ✓                                  | ✓                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | collectief                                                           | collectief              | collectief                         | collectief              |
|                                                                                                                                                                                                                   | gas                                                                  | gas                     | gas                                | gas                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | condenserende ketel                                                  | condenserende ketel     | condenserende ketel                | condenserende ketel     |
|                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                    | -                       | -                                  | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | 65                                                                   | 65                      | 70                                 | 70                      |
|                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                    | -                       | -                                  | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                   | 10                      | 24                                 | 24                      |
|                                                                                                                                                                                                                   | 109% t.o.v. onderwaarde                                              | 109% t.o.v. onderwaarde | 109% t.o.v. onderwaarde            | 109% t.o.v. onderwaarde |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2013                                                                 | 2013                    | 2011                               | 2011                    |
| CE, HR-top                                                                                                                                                                                                        | CE, HR-top                                                           | CE, HR-top              | CE, HR-top                         |                         |
| buiten beschermd volume                                                                                                                                                                                           | buiten beschermd volume                                              | buiten beschermd volume | buiten beschermd volume            |                         |
| Distributie                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                         |                                    |                         |
| Externe stookplaats                                                                                                                                                                                               | nee                                                                  |                         | nee                                |                         |
| Ongeïsoleerde leidingen (m)                                                                                                                                                                                       | lengte onbekend                                                      |                         | lengte onbekend                    |                         |
| Ongeïsoleerde combilus (m)                                                                                                                                                                                        | -                                                                    |                         | -                                  |                         |
| Aantal (woon)eenheden op combilus                                                                                                                                                                                 | -                                                                    |                         | -                                  |                         |
| Afgifte & regeling                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         |                                    |                         |
| Type afgifte                                                                                                                                                                                                      | -                                                                    |                         | -                                  |                         |
| Regeling                                                                                                                                                                                                          | pompregeling buitenvoeler                                            |                         | pompregeling buitenvoeler          |                         |
| Omschrijving<br>Type verwarming<br>Aandeel in volume (%)<br>Aantal opwekkers                                                                                                                                      | RV3                                                                  |                         |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                                                    |                         |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | cascade opstelling nr 3 achtergebouw 4 eenheden, restaurant en salon |                         |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | centraal                                                             |                         |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                    |                         |                                    |                         |
| Aantal opwekkers                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 2                       |                                    |                         |
| Opwekking (enkel de 2 belangrijkste opwekkers worden getoond)                                                                                                                                                     |                                                                      |                         |                                    |                         |
| Type opwekker<br>Energiedrager<br>Soort opwekker(s)<br>Bron/afgiftemedium<br>Vermogen (kW)<br>Elektrisch vermogen WKK (kW)                                                                                        | ✓                                                                    | ✓                       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | collectief                                                           | collectief              |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | gas                                                                  | gas                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | condenserende ketel                                                  | condenserende ketel     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                    | -                       |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                                                   | 65                                                                   | 65                      |                                    |                         |
| -                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                    |                         |                                    |                         |

|                                                                                         |                              |                            |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|--|
| Aantal (woon)eenheden<br>Rendement<br><br>Referentiejaar fabricage<br>Labels<br>Locatie | 4                            | 4                          |   |  |
|                                                                                         | 109% t.o.v.<br>onderwaarde   | 109% t.o.v.<br>onderwaarde |   |  |
|                                                                                         | 2011                         | 2011                       |   |  |
|                                                                                         | CE, HR-top                   | CE, HR-top                 |   |  |
|                                                                                         | buiten beschermd<br>volume   | buiten beschermd<br>volume |   |  |
| Distributie                                                                             |                              |                            |   |  |
| Externe stookplaats                                                                     | nee                          |                            | - |  |
| Ongeïsoleerde leidingen (m)                                                             | lengte onbekend              |                            |   |  |
| Ongeïsoleerde combilus (m)                                                              | -                            |                            |   |  |
| Aantal (woon)eenheden op<br>combilus                                                    | -                            |                            |   |  |
| Afgifte & regeling                                                                      |                              |                            |   |  |
| Type afgifte                                                                            | -                            |                            |   |  |
| Regeling                                                                                | pompregeling<br>buitenvoeler |                            |   |  |

# Verlichting



Proficiat! De gemeenschappelijke ruimtes worden verlicht door efficiënte LED-verlichting.

## Technische fiche van de verlichtingsinstallaties

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

|                              | Z1                                                                                |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |  |  |
| Aandeel in oppervlak (%)     | -                                                                                 |  |
| Lichtbron en regeling        |                                                                                   |  |
| Type lichtbron               | LED-verlichting                                                                   |  |
| Aan- of afwezigheidsregeling | Manuele regeling                                                                  |  |
| Daglichtregeling             | Manuele regeling                                                                  |  |

# Installaties voor zonne-energie



## Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.

## Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via [www.energiesparen.be/zonnekaart](http://www.energiesparen.be/zonnekaart).

## Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

## Overige installaties (collectief)

### Sanitair warm water



Het gebouw beschikt over een collectieve installatie voor sanitair warm water. Overweeg om een zonneboiler of warmtepompboiler te plaatsen en de installatie hierop aan te sluiten. Zo wordt energie bespaard.

|                                           | SWW1              | SWW3              | SWW2              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bestemming</b>                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Opwekking</b>                          |                   |                   |                   |
| <b>Soort</b>                              | collectief        | collectief        | collectief        |
| <b>Gekoppeld aan ruimteverwarming</b>     | ja, aan rv1       | ja, aan rv3       | ja, aan rv2       |
| <b>Energiedrager</b>                      | -                 | -                 | -                 |
| <b>Type toestel</b>                       | andere            | andere            | andere            |
| <b>Referentiejaar fabricage</b>           | -                 | -                 | -                 |
| <b>Energie label</b>                      | -                 | -                 | -                 |
| <b>Opslag</b>                             |                   |                   |                   |
| <b>Aantal voorraadvaten</b>               | 1                 | 1                 | 1                 |
| <b>Aantal (woon)eenheden</b>              | 10                | 4                 | 24                |
| <b>Volume (l)</b>                         | 210l              | 210l              | 210l              |
| <b>Omtrek (m)</b>                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Hoogte (m)</b>                         | -                 | -                 | -                 |
| <b>Isolatie</b>                           | aanwezig          | aanwezig          | aanwezig          |
| <b>Label</b>                              | -                 | -                 | -                 |
| <b>Opwekker en voorraadvat één geheel</b> | neen              | neen              | neen              |
| <b>Distributie</b>                        |                   |                   |                   |
| <b>Type leidingen</b>                     | circulatieleiding | circulatieleiding | circulatieleiding |
| <b>Lengte leidingen (m)</b>               | -                 | -                 | -                 |
| <b>Isolatie leidingen</b>                 | aanwezig          | aanwezig          | aanwezig          |
| <b>Aantal (woon)eenheden op leidingen</b> | 10                | 4                 | 24                |

### Ventilatie



Het gebouw beschikt niet over een collectief ventilatiesysteem. Bekijk of de individuele (woon)eenheden over ventilatievoorzieningen beschikken. Een goede ventilatie is immers noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Type ventilatie</b> | geen of onvolledig |
|------------------------|--------------------|

### Koeling



Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Koelinstallatie</b> | afwezig |
|------------------------|---------|