

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: steven.piessens@ucll.be



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 6312888  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 18/10/2024

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 328 LANGENDRIES JOSE  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** Idem **Adres:** Idem  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** Idem **Adres:** Idem **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** I - O SCHREURSVEST 43 HEVERLEE 3001 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:**  
**EAN nr.:** 541448820060042437 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** **Nacht teller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5)  
Kies een item.

**Installatiedatum:**  vóór 01/10/1981  tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  tussen 01/06/2020 en 01/06/2023  vanaf 01/06/2023

**Afwijkingen: deel 8 Boek 1 :** toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: Kies een item.

**Datum:** 17/10/2024 **Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/10/2049**

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** nvt **Isolatieplaat:** nvt  
**Nom. spanning:** 3 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Alg. scheidingschak.:** aut.maatschappij  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde  
**Aardelektrode:** type: pen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 4p 40A/300mA **bijkomende:** 2 X 2p 40A/30mA  
**Eëndraadschema en situatieplan:** zie bijlage **referentie:**  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Aanwezige bijzondere installaties:**  PV  zwembad  sauna  voeding elektrisch voertuig  -  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 17

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 50 MOhm **Spreadingsweerstand:** 14 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

1/2

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,




Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)

Kelder




Adres van de installatie: Schreursweg 43, 3001 HEVERLEE EAN S41448820060042437

Eigenaar van de installatie:  
(Handtekening, datum)

Handtekening, datum  
Handtekening, datum

Verantwoordelijke voor het werk: (Handtekening, datum)  
Steven Plassens  
17/10/2024



Adres van de installatie: Schreursvest 43, 3001 HEVERLEE SAN 541448820060042437

Eigenaar van de installatie:  
(Handtekening, datum)

foto: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(Handtekening, datum)


Verantwoordelijke voor het werk: (Handtekening, datum)

Steven Plekens

12/10/2024


17/10/2024

Eerste verdieping



Adres van de installatie: Schreunvest 43, 3001 HEVENLEE EAV 541448820060042437

Eigenaar van de installatie: (Handtekening, datum)		Verantwoordelijke voor het werk: (Handtekening, datum)	Steven Pleisens 17/10/2024



Eigenaar van de installatie:  
(handtekening, datum)

[Redacted signature and date]

Adres van de installatie: Schreursweg 43, 3001 HEVERLEE EAN 54148820080042437

Agevaardigde van het erfend  
orgaan: (handtekening, datum)


Maas Langendries B.V.  
0496/290010

Verantwoordelijke voor het werk: (handtekening, datum)

Stevan Piessens  
27/10/2019

Handwritten signature: 27/10/2019

Derde verdieping



Eigenaar van de installatie:  
(Handtekening, datum)

[Redacted area]

Adres van de installatie: Schreursweg 43, 3001 HEERLE EAN 541448820060012837

Afgevaardigde van het aannemersbedrijf  
Bouwbedrijf H. van der Vliet (B.V.)  
8496/290049


Verantwoordelijke voor het werk: (Handtekening, datum)

Steven Dierckx

17/10/2024

17/10/2024

[Signature]



Adres van de installatie: Schreursvest 43, 1001 HEVERLEE EAN 541448520060042437

Eigenaar van de installatie:  
(Handtekening, datum)

Afwijking van de energie OGD of  
organisatie (Handtekening, datum)

Verantwoordelijke voor het werk: (Handtekening, datum)

17/10/2024

Steven Piessens

17/10/2024