



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 30/07/2026

Inspecteur: Steve Maes

ID-label: Kasteelstraat 36 STKB

Merk en type meettoestel: Testo 312-4

Serienummer: 62244688

Datum verslag: 30/07/2026

Mentor:

Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Kasteelstraat
Huisnummer	36
Busnummer	
Postcode	3670
Gemeente	Neerglabbeek
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Kasteelstraat
Huisnummer	36
Busnummer	
Postcode	3670
Gemeente	Neerglabbeek
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	3000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja	Nee
☐	☒

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒		
Lekt stookoliefilter			☒	☐

RESERVOIR

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL









