

Conformiteitsattest

Straat + huisnummer : Corbletstraat , 21

Postcode + Gemeente : 2100 Deurne

Inhoud opslagtank : 3.400 L

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft de bvba ProPur de tank gelegen aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert tweecomponenten polyurethaanhardschuim, zoals de Vlarem-wetgeving het voorschrijft in art.6.5.5.5. en art.5.17.2.12§3, na het reinigen door een erkende instelling onder de Ovamcode: 10441-1. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank, kan de bvba ProPur niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Opgemaakt op datum van : 14 juli 2011


Vandereet Geert

Jacques Geense





# Opdrachtbon ProPur BVBA ; Wij zijn ProPur, U toch ook?!



Opdracht gegeven door;

Planningsdatum:

Eigenaar Tank : Dhr. Bobine		
Telefoonnr : Tel 03/3224875		GSM
Tankadres Straat Corbletstraat		Nr 21
Plaats Deurne		
Postcode 2100		
Factuuradres Straat		Nr
Plaats		
Postcode		
BTW Nr.		

## Gegevens tank:

Inhoud: ...3400.....Liter

Ligging: Achter huis

Bereikbaar zonder verwittiging? Nee Ruim vooraf verwittigen ivm parkeerplaats.

## Uitgevoerde werkzaamheden:

Betreffende tank op vraag van de eigenaar opgevuld.

De eigenaar van de tank heeft ingestaan voor de gedegen reiniging van de tank en heeft toezicht gehouden op de juiste opvulling ervan.

Verdere opmerkingen:

-----  
-----  
-----  
-----

Uitvoeringsdatum: 14.1.07.1.2011..

Technicus:

Akkoord Klant:.....





