

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant _____
 Straat Liesel 6
 Gemeente Geel
 Tel. _____

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andero reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: 5400
 Datum ingebruikstelling: 1980
 Vorige S.V. Nummer: SV 05257
 Datum vorige controle: 29-3-15
 Datum controle: 26-4-22
 Datum volgende controle: 26-4-27

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten Ondergronds
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Opmerkingen (.....)

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrasoon SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig
 Verluchting te klein
 Vuil en stookolie gemorst, Peildam vervangen
ok
Ja 3,2 cm
N.o.k Niet Aanwezig
 Niet Aanwezig
 Niet Aanwezig
 Werkt ok ~~Sonde~~ Fluit
 Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~
 Stookolie gemorst
4/4" 5/4" Merkteken: ~~Rode~~ ~~Oranje~~ Groene

TOTAAL TE BETALEN: 100,00 €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.infomazout.be

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35 GSM 0478/25.43.43
 2440 Geel Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

Voldaan J

