

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot

Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)

Tel: (+32)078150077

BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Koninginlaan 18, 9820 - Merelbeke (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **>1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: **NOK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **NOK** | Ontluchting: **NOK**
Aanvoerleiding: **NOK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK**

TESTEN

Watermeting: **7 CM** | Gemeten olie: **35 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **NOK** | Ultrasoon SDT: **NOK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Tank al zeer lang in onbruik.

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **18/10/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

Toegevoegde foto's

