

ONDERHOUD CENTRAAL STOOKTOESTEL

FIRMA (ook in te vullen indien zelfstandige)		Volgnummer attest: 1848	
Naam: HEYVAERT BART bv		Technicus	
Straat en Nummer: Bedrijvenpark De Veert 2		Naam: Mo Mettioui	
Postnr. en Gem.: 2830 Willebroek		Erkenningsnummer: GV21198 / TV51284	
Tel: 03/866.37.37		Datum van onderhoud: 30/06/2025	
Email: info@heyvaertbart.be		Arbeidsduur: van:	
BTW-nummer: BE 0872.116.409		tot:	
Registratienr.: 02/25/11			

KLANT		(adres stooktoestel indien verschillend adres van klant)	
Naam:			
Straat en Nummer:		Europastraat 3	
Postnr. en Gem.:		BE2870 Puurs	
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL			
☒ Centraal *	☐ type B (open)	☒ type C (gesloten)	(Kruis aan wat van toepassing is)
☒ Gasvormige brandstof	☒ aardgas	☐ LPG G20/G25	☐ andere, namelijk
☐ Vloeibare brandstof	☐ niet-premix (GI)	☒ premix (GI)	☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☒ Vaste brandstof		☐ houtpellets	☐ houtblokken
			Andere, namelijk:
			☒ Condenserend
			☐ Niet-condenserend
			☐ Individueel
			☐ Collectief

TOESTEL		BRANDER	
Merk: VIESSMANN	Merk:	Type: Vitodens 200-W combi	Type:
Bouwjaar: 2016	Bouwjaar:	Serienummer: 7570778602120107	Serienummer:
Vermogen (kW): 26kW	Debiet:		

REINIGING EN CONTROLE VAN HET AFVOERKANAAL		☒ Erkend Technicus
☐ Vegen van het ookgasafvoerkanaal en verbindingstukken	☒ Nazicht van de goede werking	
Druk afvoerkanaal (Pa) -23,00	Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder	

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)	
Voor stooktoestel met ventilatorbrander vloeibare/gasvormige brandstof *	
☐ Reiniging van de filters	☒ Ontstopping
☐ Reiniging van de ketel	☒ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van ketel (GII)
☐ Reiniging van de brander	☒ Reiniging van de ventilator en de brander
* schrappen wat niet past	
Voor stooktoestel vaste brandstof	
☐ Reiniging van de inwendige delen warmtebron	☐ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
☐ Nazicht algemene staat	☐ Controle van de verluchting van het stooklokaal
	☐ Controle uitmonding afvoerkanaal
	☐ Controle dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)
	Andere, namelijk
De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór: 30/06/2027	
De eerstvolgende reiniging en controle van het afvoerkanaal moet gebeuren vóór: 30/06/2027	

Metingen en berekeningen Parameter	Eenheid	Soort Brandstof (*)	Proef I	Proef II	Proef III	Proef IV	Proef V	OK / Niet OK
Keteltemperatuur	°C	1,2						
Sproeier: Merk		1						
Sproeier: Type	ISO-CEN	1						
Sproeier: Debiet	USGal/h-Kg/h	1						
Sproeier: Hoek	ISO-CEN	1						
Pompdruk	Mpa (of bar)	1						
Gasdruk Teller	mbar - hPa	2						
Gasdruk Gasblok	mbar - hPa	2						
Gasdruk Branderbed	mbar - hPa	2						
Schoorsteentrek	mbar - hPa	1,2						
Druk Vuurhaard	mbar - hPa	1,2						
Rookindex	Bacharach	1						
Zuurstof (O2)	%	1,2	5,24					
Luchtvermaat	Lambda	1,2						
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	8,63					
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	88,00					
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	45,30					
Omgevingstemperatuur (ta)	°C	1,2	30,80					
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1,2	14,50					
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1,2	105,70					
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1,2	89,40					

(*) Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter berekend of gemeten moet worden 1 = Vloeibaar 2 = Gasvormig 3 = Vast (Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronische meettoestel)

EINDBEOORDELING:	☒ Het stooktoestel werkt goed	☒ en werkt veilig	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór 30/06/2027
	☐ Het stooktoestel werkt niet goed	☐ en werkt niet veilig	
(kruis aan wat van toepassing is)	☐ Het stooktoestel werkt volgens Optimaz		

GEBREKEN EN MAATREGELEN	
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:	
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:	
Andere opmerkingen:	

Voor kennisname: klant	
(Handtekening uitvoerder)	(Handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvvergunningen.