

333586



Conformiteitattest / Attestation de conformité – 2014894-4 dd. 29/07/2014

Voornaam - Naam / Prénom - Nom: [REDACTED]

Straatnaam - nr. / Adresse - n°:

Postcode - gemeente / Code postal - localité:

Werkte / Chantier de: 9140 Temse, Doorstraat 107

Een opslagtank tot / Un réservoir jusqu'à: 5.000 L..

Conform de wettelijke bepalingen voor het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse opslagtank, heeft de bvba JSD-Spuitisolatie de tank gelegen aan het bovenvermelde adres, opgevuld met een inert tweecomponenten polyurethaanhardschuim, zoals de Vlarem-Wetgeving het voorschrijft in art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12§3, na het reinigen door een erkende instelling onder de Ovamcode: 3724, 4648, 1015, 3988 of 5230 en volgens de mogelijkheden die de reiniger ons gelaten heeft. Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank, kan de B.V.B.A. JSD niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is. Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Conformément aux dispositions légales pour la mise hors service définitive d'un réservoir enterré à l'adresse susmentionnée, la SPRL JSD-Spuitisolatie, a rempli ce réservoir au moyen de mousse polyuréthane inerte deux composants, comme prescrit par la Loi Wallone et en fonctions des possibilités offertes par le nettoyeur. En cas de différence entre la contenance réelle du réservoir et celle qui a été communiquée, la SPRL JSD ne peut-être tenue responsable si le réservoir n'est pas rempli 100%. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir de toute pollution environnementale.

Daniël Schol

Johan Swinnen

Maatschappelijke zetel: Waverssteenweg 148 – 3360 Opvelp
GSM: 0497 89 56 08 of 0477 47 04 53
RPR: Rechtsgebied Leuven
BTW BE: 0882.646.748
KBC: 733-0357799-93

Fax: 016 89 84 04
E-mail: info@jsdbvba.be
Website: www.jsdbvba.be
Registratienummer: 04/16/11
F.O.D. erkenningsnummer: 30.916

