

# Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

# SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 Opmaak asbest inventaris attest  
 BTW Nr. BE 0883.716.223  
 Sapaco@telenet.be

Klant: Erfgenamen Exelmans Anna  
 Straat: Broekshoest 17  
 Gemeente: Scherpenheuvel  
 Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (( reservoirs ingedeeld in klasse III ) niet particulier)~~

### Algemene Info

Adres reservoir: Idem \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Nummer reservoir: onleesbaar B.T.W. Nr. \_\_\_\_\_  
 Nominale waterinhoud : 2500 Materiaal: ~~Metaal~~ ~~Beton~~ Kunststof  
 Datum ingebruikstelling: nov 2010 Plaats: Binnen Bovengronds  
 Vorige S.V. Nummer: onleesbaar ~~Buiten~~ ~~Ondergronds~~  
 Datum vorige controle: onleesbaar Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~  
 Datum controle: 8-3-24 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~  
 Datum volgende controle: 8-9-24 Onderzoek: ~~Periodiek~~ Beperkt

### Onderzoek

Opmerkingen (2) geen opvangbak  
(2) tank m. niet leesbaar

Visuele controle zichtbare delen  
 Algemene staat van de opslagplaats  
 Dichtheidsbeproeving ( Ultrasoon SDT )  
 Aanwezigheid water en of slib  
 Attest van de vorig keer aanwezig  
 Cathodisch bescherming  
 Lekdetectiesysteem  
 Overvulbeveiligingssysteem  
 Potentiaal meting  
 Verontreiniging buiten het reservoir  
 Nominale diameter verluchting

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig		
Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,	<del>Peildarm vervangen</del>	
	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
	Niet	Aanwezig
Werk <u>ok</u>	Sonde	Fluit
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> <del>Nee</del>
Stookolie gemorst		
<del>4 1/4"</del> 5/4"	Merktken:	<del>Rode</del> <u>Oranje</u> <del>Groene</del>

TOTAAL TE BETALEN: Euro 2 Euro €

Betaling: ~~Volstaan~~ of Via Bank

\* Binnen de 14 dagen nadat het rode merktken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging  
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op [www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/](http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/). Of op [www.infomazout.be](http://www.infomazout.be)

De Saedeleir Jef  
 Heuvel 35  
 2440 Geel  
 GSM 0478/25.43.43  
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: