


Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: 
 Straat: Kijsberg 26
 Gemeente: Dessel
 Tel. of Mail: _____

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld Particulier

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)

Algemene Info

Adres reservoir: Idem _____
 Nummer reservoir: _____
 Nominale waterinhoud: < 6000 liter
 Datum ingebruikstelling: 1980
 Vorige S.V. Nummer: onleesbaar
 Datum vorige controle: onleesbaar
 Datum controle: 16-8-24
 Datum volgende controle: 16-8-29

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
 Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten Ondergronds
 Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
 Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
 Onderzoek: Periodiek ~~Bepert~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Opmerkingen mog 15 cm product in de tank
 Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,		<u>Peildam vervangen</u>
Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)	<u>ok</u>	
Aanwezigheid water en of slib	<u>nihil</u>	<u>PH;</u>
Attest van de vorig keer aanwezig	<u>n.o.k</u>	Niet Aanwezig
Cathodisch bescherming	<u>-</u>	Niet Aanwezig
Lekdetectiesysteem	<u>-</u>	Niet Aanwezig
Overvulbeveiligingssysteem	<u>Werkt ok</u>	<u>Sonde</u> Fluit
Potentiaal meting	<u>-</u>	Verdere exploitatie toegelaten: <u>Ja</u> Nee
Verontreiniging buiten het reservoir	<u>Stookolie gemorst</u>	
Nominale diameter verluchting	<u>4/4" 5/4" 2"</u>	Merkteken: Rode Oranje <u>Groene</u>

TOTAAL TE BETALEN: 120,00 €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlaam 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 De gegevens van de tank werden door de klant aan ons medegedeeld en hierboven vermeld.

De Saedeleir Jef 
 Heuvel 35 
 2440 Geel 
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant:

 voor Gelezen en Goedgekeurd