

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS**Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856**

KLANT

Naam:**Adres: Dr.-Van de Perrestraat 191****2440 Geel (België)****Tel: 0477/53.91.86****BTW BE:**

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Dr.-Van de Perrestraat 191, 2440 - Geel (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Cilinder** |Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Uitgevoerd**Hoeveelheid water: **00 cm** | pH: **00 mS/cm** | Geleidbaarheid: **00** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen** |Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **36 CM**Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **Opmerking: Nvt** | Ultrasoon SDT: **Opmerking: Nv**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.De volgende controle wordt aangeraden voor: **26/08/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 26/08/2026 | Keurder: I

enningsnummer: ERK/TS/107621

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR



Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

