

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: Balans Notarissen****Adres: Stationsstraat 13, 2440 - Geel (BE)****Tel: (+32)014/141930****BTW BE: BE0769654319****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Winkelomseheide 25, 2440 - Geel (België)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT**Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **NOK****VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**
Opmerking: **Nvt**Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **33 CM**
Onderdruk TESTO: **33 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Pneumatisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **05/08/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **05/08/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR



Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

