

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	211/2021/2/5/4	Datum van bezoek: Date de visite:	5/02/2021
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Mr LARCOURT VINCENT Rue de Roubaix 289 - 7700 MOUSCRON	IKI CTI:	836 (830921)
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	3522464 /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de Roubaix 289 - 7700 MOUSCRON	EAH-TW/ N° EAH:	/
Eigenaar: Propriétaire:	Mr LARCOURT VINCENT Rue de Roubaix 289 - 7700 MOUSCRON	BTW/TVA:	/
Installateur:	Mr LARCOURT VINCENT		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Contrôle de conformité de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE
Art. hkn: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. bescherming / Protection max:
2x230V	4 x 10 mm² EXVB	KA
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	Isolatie / Isolément:
15 Ohm	1.22 MOhm	Aantal verbindingspunten / Nombre de points de connexion:
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
In(A)	Δ In (mA)	Type
43A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstromenbanen / Terminaux:		
A3BE		
TWH+BADE		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentialités:
		OK
		OK
		OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals binnen, valse plafonds en dergelijke uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les plafonds, les faux plafonds et d'autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer laagspanning.
De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 05/02/2046
De eendraadsschema's en situatiediagrammen van de installatie werden (opnieuw) gedataord en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroomrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (opnieuw) verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 05/02/2046
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des disjoncteur(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « échantillon » ont été « scellées ».

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

BONDROIT Dimitri

Algemene inlichtingen / renseignements généraux

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
 2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
 3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatiediagrammen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het met raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
 4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
 5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst de Energiedienst, zijn kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de elektrische installatie te stellen.
 6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
 7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van de verslagen uitbreiding van de elektrische installatie, die niet onder de wettelijke voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, RHO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.gov.be>) toegevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
 2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
 3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de la tenir à disposition de toute personne qui puisse le consulter et de mettre à jour une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
 4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou locataire.
 5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie dans ses attributions de tout accident de personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
 6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension de l'installation électrique.
 7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité de l'installation électrique.
- Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ces rapports est transmise à l'organisme agréé, à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations, les personnes agréées par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.gov.be>) est l'autorité compétente.