

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 95/2024/82868/G01:1

DATE DU CONTRÔLE
ADRESSE DU CONTRÔLE

29/10/2024
Boulevard de l'Hôpital 2/2 (étage
Rez-de-chaussée) 7800 Ath

INSPECTEUR
TYPE DE CONTRÔLE

Youri Saweryniuk
Contrôle périodique de
conformité
Test d'étanchéité



› DONNÉES GÉNÉRALES

Donneur d'ordre / client

Base du contrôle

› DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Type de gaz gaz naturel H
GRD ORES
Pression nominale (mbar) 20
Marque du compteur Honeywell
Index compteur 01934,901
Numéro de compteur 41569407
Classe Qmax 6m3/h
Type d'installation existante
Installation résidentielle

Canalisations	1	2	Appareil	1
Matériau	Acier	Cu	Catégorie	I2E+
Diamètre	20	18	Type	B11BS
Longueur totale			Marque	Junkers
Longueur visible	9,10	1,20	Puissance (kW)	24,0
			Autre	

› CONTRÔLE

Contrôle d'étanchéité
Pression du test (mbar) 100
Durée du test (minutes) 10
Sur toute l'installation Oui
Sur les parties visibles et accessibles Oui
Appareil utilisé manomètre dont est titulaire l'inspecteur
Avec produit moussant Oui
Perte de pression (mbar) zéro
Contrôle sur les parties visibles et accessibles
Raccordement pas OK
Ventilation des locaux sans objet
Amenée d'air OK
Evacuation des produits de la combustion pas OK
Présence des schémas et correspondance avec l'installation pas OK
Contrôle visuel des canalisations et leurs accessoires pas OK

Conclusion



Le test d'étanchéité a donné satisfaction.
L'installation, par rapport aux bases du contrôles, n'est pas conforme.
Fait à : Ath

Signature du technicien

Signature

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 95/2024/82868/G01:1

DATE DU CONTRÔLE

29/10/2024

INSPECTEUR

Youri Saweryniuk

ADRESSE DU CONTRÔLE

Boulevard de l'Hôpital 2/2 (étage
Rez-de-chaussée) 7800 Ath

TYPE DE CONTRÔLE

Contrôle périodique de
conformité
Test d'étanchéité



LISTE DES INFRACTIONS

Tuyauterie

- Le type de tuyauteries et ses raccords ne sont pas adaptés aux endroits où ils sont installés (configurations spatiales non respectées)
- Le schéma isométrique de l'installation intérieure n'a pas été présenté ou n'est pas conforme

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 95/2024/82868/G01:1

ANNEXES

Autre

