

**CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING****UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS**

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

**KLANT**

Naam: **NV MediaNot**  
Adres: **Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)**  
Tel: **(+32)078150077**  
BTW BE: **BE0468763089**

**UITVOERINGSADRES**

Uitvoeringsadres: **Eksterlaan 26, 3500 - Hasselt (BE)**

**RESERVOIR**

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |  
Materiaal: **Polyester** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **>1995**

**VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**

Algemene staat tank: **OK** |

**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

**TESTEN**

**NIET VAN TOEPASSING**

**TOEBEHOREN**

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

**BESLUIT**

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **25/06/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **25/06/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER

*Beckers*

HANDTEKENING EIGENAAR

TOEGEVOEGDE FOTO'S

