

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Tosan VOF
Adres: Schophem 36, 3798 - Fouron-Le-Comte (BE)
Tel: (+32)0471900459
BTW BE: BE0727713695

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **overwinningslaan 12, 3590 - Diepenbeek (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: **NOK** | Dichtheid put: **NOK**
Vervuiling in put: **NOK** | Deksel put: **NOK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **NOK** | Ontluchting: **NOK**
Aanvoerleiding: **NOK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **NOK**

TESTEN

Watermeting: **000 CM** | Gemeten olie: **000 CM**
Onderdruk TESTO: **000 mBAR** | Behaalde druk: **NOK** | Ultrasoon SDT: **NOK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **NOK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Tank in onbruik. Huis op gas.

BESLUIT

De tank mag niet meer gevuld worden.

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **19/12/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**