

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA <div style="text-align: center;"> www.tankcontroles.be Vandevoordt Laurent bvba Verlaerstraat 90 Wijer 3850 0498/313 719 TV 5342 SV00976 </div>

KLANT Naam: Straat en nummer: Postcode en gemeente: Telefoonnummer: Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: <i>Boeksteenhofstraat 110 3500 Hasselt</i>
--

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)			
<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeeld	Inhoud: <i>2000 l</i>	<input type="checkbox"/> Ingedeeld	Inhoud:
<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Parallelepipedisch	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1a)	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1b)
<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Ovaal <i>voor 1995 gebruikt</i>
<input type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> Polyester	<input type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> Groeve Datum van toepassing:
		<input type="checkbox"/> Polyethyleen	<input type="checkbox"/> Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig ja	neen	Controle OK NIET OK	
TOEZICHTSPUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat Deksel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INKUIPING	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Water- en slibbemonstering hoeveelheid water cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentiaalmeting mV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon			

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)					
	Aanwezig ja	neen	Controle OK NIET OK		
Peilmeting	Peillat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elektronische sonde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming mV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPMERKINGEN <i>Tank leverd zich ook de woning</i>

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)	
<input checked="" type="checkbox"/> Groen	De tank mag in dienst blijven
<input type="checkbox"/> Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Rood	De tank mag niet meer gebruikt worden, klant gaat nodige doen

TECHNICUS	Vandevoordt Laurent bvba Verlaerstraat 90 Wijer 3850 0498/313 719 TV 5342 SV00976
Handtekening	

DATUM KEURING: <i>11.08.2014</i> DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOÓR: <i>11.08.2019</i>
VOOR KENNISNAME: NAAM: HANDTEKENING KLANT:

De klant + de koper erkent uitdrukkelijk door B.V.B.A. VANDEVOORDT Laurent gewezen te zijn op de algemene verkoopsvoorwaarden en van deze kennis te hebben genomen (zie achterzijde). GELEZEN, BEGRÉPEN en AANVAARD.