

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

**VASTGOEDEXPERTS**  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

**Naam: NV MediaNot**  
**Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)**  
**Tel: (+32)078150077**  
**BTW BE: BE0468763089**

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Maaseikerbaan 28, 3600 - Genk (BE)**

### RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**  
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**  
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **Zie opmerking**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

Watermeting: **4.5 CM** | Gemeten olie: **7 CM**  
Onderdruk TESTO: **70 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

Buizen systeem .  
In veranda toegankelijk voor peiling

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **04/10/2028**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **04/10/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

## Toegevoegde foto's

---

