


N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 131 / 744

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Heenweg 20, 2a ; 8400 Oepel (gedeinde)

Eigenaar
Propriétaire :

Adres : Ldion
Adresse :

Installateur : Verkaand

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. : SP

Date du contrôle :

Inspecteur : SP Castelen

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2de verdieping

Spanning 3N400V Tension	Meier / bord verbinding : XVB 4+16 Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : 40A Protection max. :
----------------------------	--	---

Aardelektrode : 3,4 Electrode de terre : 3,4 Ohm	Isolatie : 35,2 Isolement : 35,2 Mohm	Aantal verdeelborden : 1 Nombre de tableaux :
---	--	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 5 Nombre des circuits terminaux :		Test In		I. In		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	30	A	A → E		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	Indirecte aanraking : OK NOK Contact indirect : ☒ ☐
--	---

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Raccordements :	Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐ Liaisons equipotentielles :
--	--

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :

VISUM :
Datum/date :

geen inbreuken

Besluit / Conclusion

De installatie is — ☒ — conform met het AREI
en mag — ☒ — in dienst blijven.
L'installation est — ☒ — conforme au RGIE
et peut — ☒ — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 271 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en mogen alle gepaste maatregelen worden getroffen zodat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de persoonlijke goederen. Hetzelfde uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 271 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que en cas de manquement en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date du contrôle.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 9/10/2013
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	131 / 408
☐	☐	☒	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		271 HK		
☐		☐		

ELECTRO-TEST
M. CASTELAIN
inspecteur
Datum : 09/10/2013 13:11:34
Gsm : 033 5173 73 11 34

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enquête censures attributions de l'incident, accident survenu aux personnes et du directeur ou indirectement, à la présence d'électrocution, à la présence de chaque des infractions ou de chaque des infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie, préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.